

Samþykkt þann 16. Júní 2021
Byggingarútlitun / Húsnáttíðni

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA
ORRI ÁRNASON KT. 080864-5749
UNDRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA

Skýringar:
1. Allar málsetningar eru í mm nema annað sé skilgreint á teikningum
2. Öll vinna skal unnin í samræmi við þessar teikningar, arkitektartekningar og verklysingar
3. Allar loftræslagnir skulu vera úr galvaniseruðu stáli

Útsogsdreifingar
U1 - Útsogsventill
U2 - Útsogsdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø315/250
U3 - Útsogsdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø200/160
U4 - Útsogsdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø250/200
U5 - Útsogsdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø160/125
U6 - Sýnilegur útsogsdreifari


Innblástursdreifingar
I1 - Innblástursdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø250/200
I2 - Innblástursdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø200/160
I3 - Innblástursdreifari með hjóðeinangruðu stilliboxi, Ø160/125
I4 - Sýnilegur innblástursdreifari
I5 - Innblástursventill

FA Lögn kemur ofan frá næstu hæð UR Þvagskál
FB Lögn kemur neðan frá næstu hæð WC Salerni
TA Lögn fer upp á næstu hæð SH Sturta
TB Lögn fer niður á næstu hæð KS Eldhúsvaskur
LL Lögn við gólf FH Brunaslanga
HL Lögn við loft ES Neyðarsturta AH Hitablaðar

FD Brunaloka
SD Spjaldloka
VCD Loftmagnsstilliloka
ATT Hjóðgildra

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUFA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

ÚTGÁFUFERILL			
DAG	LAGIÐ	SKRIFVORÐAR	SMÁÞ.
C1	03.06.21	Verkteikning	KE



HÉTTI VERKS:
LINDE - NSH
BÚÐAHELLA 8
HAFNARFJÖRÐUR

HÉTTI TEIKNINGAR:
LAGNIR
LOFTRÆSTING
2.HÆÐ 2 AF 4

VERKJÓF: 6636-001	TEIKNINGAR: LINDE- M-1.202	BL. NÚMÉR: 2
MÖK: 1:50	HANAVAR: A1 A3	TEIKNAR: AG RM
RYN: EG		

NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA:
KRISTINN EIRÍKSSON KT. 120556-2749

2.HÆÐ 2 AF 4
1 : 50