

**ALMENNT**

UM ER AÐ RÆÐA ALMENNA SKRIFSTOFUHÆÐ EN TIL STAÐAR ER LOFTRÆSISAMSTÆÐA SEM MUN ÞJÓNA HLUTA HÆÐARINNAR.

**HÖNNUNARFORSENDUR**

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112:2012  
DS 428:2011  
DS 447:2013  
CR 1752:1998


**SKAMMSTAFANIR**

- IB INNBLÁSARI
- ÚB ÚTSOGSBLÁSARI
- LS LOFTSÍA
- SV SÍUVAKT
- SP SPJALDLOKA
- LM LOKUMÓTOR
- FL FLÆÐILOKA
- BL BRUNALOKA
- ST STILLILOKA
- GL GAUMLÚGA
- RE REGLIR
- LH LOFTHITARI
- LK LOFTKÆLUR
- RK RAKATÆKI
- HG HLJÓÐGILDRA
- HN HITANEMI
- HS HITASTILLIR
- BV BLÁSARAVAKT
- FV FROSTVÖRN
- IR INNTAKSRIST
- ÚR ÚTKASTRIST

**KERFISNÚMER OG KERFISHEITI**

KERFISNÚMER	LAGNAKERFI
1	HITAKERFI
2	NEYSLU- OG FRÁVEITUKERFI
3	LOFTRÆSIKERFI
4	VATNSÚÐAKERFI
5	SNJÓBRÆÐSLUKERFI
6	KÆLI- OG GASKERFI

**ÚTSKÝRING KERFISNÚMERA OG MERKING ÍHLUTA**



**STOKKAR OG TENGISTYKKI**

KANTADA LOFTSTOKKA OG TENGISTYKKI SKAL SMÍÐA ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLPLÖTUM. ALLAR HLIÐAR SKAL STYRKJA MEÐ KROSSBROTI.

SAMSETNING STOKKA SKAL VERA MEÐ VERKSMÍÐJUFRALEIDDUM FLÓNGSUM MEÐ BOLTUÐUM HORNSTYKKIUM OG PÉTTIBORDUM.

SÍVALIR STOKKAR SKULU VERA VERKSMÍÐJUFRALEIDDIR SPIRALVALSAÐIR ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLPLÖTUM. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR MEÐ SMÍÐAMÁL SAMKVÆMT DS 1105. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR MEÐ SMÍÐAMÁL SAMKVÆMT DS 1105.

INNBLÁSTURSTOKKAR SKULU MINNST UPPFYLLA PÉTTLEIKAFLOKK B OG ÚTSOGSSTOKKAR PÉTTLEIKAFLOKK A SKV. DS 447 (VVS-AMA 72).

EFNISPYKKTIR STOKKA			
KANTADIR (mm)	EFNISPYKKT (mm)	SÍVALIR (mm)	EFNISPYKKT (mm)
≤ 400	0,60	≤ 250	0,50
401-750	0,80	250-500	0,60
751-1400	1,00	501-800	0,70
1401-2200	1,25	801-1250	0,90
2201-2500	1,50	>1250	1,25
>2500	1,50+SÉRSTYRKING		

**FESTINGAR**

KANTADIR STOKKAR SKULU HVÍLA Á ÁFÖSTUM EDA UNDIRLIGGJANDI VINKLUM EDA BRAUTUM. FESTINGAR Á SÍVÖLUM STOKKUM SKULU VERA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM EDA SAMSVARANDI. STOKKAR SKULU HENGDIR UPP MEÐ SNITTEINUM OG FESTIR Í BURÐARGRIND HÚSS EDA Í ÞAK. ALLIR HLUÐAR UPPHENGJA SKULU VERA ÚR GALVANHÚÐUÐU STÁLI EDA GRUNNMÁLADAR. MESTA FJARLÆGÐ MILLI UPPHENGJA ER 2 m.

**LOKUR**

STILLILOKUR SKULU VERA ÚR ÁLI EDA GALVANHÚÐUÐU STÁLI. LOKUR SKULU VERA MEÐ LÆSANLEGUM STILLIARMI MEÐ STÖÐUVÍSI. PÉTTLEIKI Á STILLILOKUM SKAL VERA SAMKVÆMT PÉTTLEIKAFLOKKI 3 SAMKVÆMT DS 447.

**LOFTINNTAKS OG ÚTKASTRISTAR**

SMÍÐA SKAL OG SETJA UPP INN- OG ÚTKASTSRISTAR SAMKVÆMT TEIKNINGU. RISTAR SKULU VERA SMÍÐAÐAR ÚR ÁLI. RAMMI SKAL SMÍÐAST ÚT 4 mm ÞYKKU ÁLI OG RISTARBLÖÐ ÚR 2,0 mm ÞYKKU ÁLI. INNTAKSRISTARBLÖÐ SKULU VERA TVÖFÖLD. ÚTKASTRISTAR SKULU VERA EINFÖLD. SKJÖLDUR SKAL VERA FYRIR FRAMAN INNTAKSRISTAR. TENGJA SKAL INN- OG ÚTKASTSTOKKA OG GANGA FRÁ RAKAEINANGRUN Á TENGISTOKK MEÐ BLIKKÁFELLUM VIÐ VEGG.

TENGIBOX Í HÚSI SKAL EINNIG VERA GERT ÚR ÁLI OG VERA MEÐ NIÐURFALLI SEM TENGIST VIÐ FRÁVEITU. SETJA SKAL

MIDA SKAL VIÐ AÐ LOFTHRADI SÉ AÐ HÁMARKI 2,5 m/s.

**HLJÓÐGILDRUR**

KANTADAR HLJÓÐGILDRUR SKULU VERA ÚR GALVANHÚÐUÐU STÁLI MEÐ SÖMU EFNISPYKKTIR OG STYRKINGAR OG STOKKAR MEÐ SAMSVARANDI MÁL. HLJÓÐSOGSBAFFLAR SKULU VERA ÚR HARÐPRESSUÐUM STEINULLARPLÖTUM MEÐ ÁLÍMDUM DÚK ÚR NEOPHREN EDA GLERTREFJAMÖTTU Á ÞEIRRI HLIÐ SEM SNÝR AÐ LOFTSTRAMN. SÍVALIR HLJÓÐGILDRUR SKULU VERA MEÐ 50 mm KÁPUEINANGRUN KLÆDD AÐ INNAN MEÐ GATAPLÖTUM. UPPGEFING MÁL ERU INNAN ÞVERMÁL OG LENGD.

**LOFTDREIFAR OG VENTLAR**

DREIFARAR SKULU VERA ÚR ÁLI EDA LÖKKUÐU STÁLI MEÐ HLJÓÐEINANGRUÐUM ÞRÝSTIBOXUM. HÁMARKSHLJÓÐSTIG FRÁ DREIFURUM ER 35 dB(A) VIÐ UPPGEFIÐ LOFTMAGN.

ÚTSOGSVENTLAR ERU HRINGLAGA, ÚR STÁLI EDA ÁLI, MEÐ KEILU TIL STILLINGAR OG HVÍTLAKKAÐIR. LOFTMÓTSTAÐA SKAL VERA STILLANLEG FRÁ 20 - 70 Pa OG HLJÓÐSTIG UNDIR 35 dB(A) VIÐ UPPGEFIÐ LOFTMAGN OG HÁMARKS MÓTSTÖÐU.

**VARMAEINANGRUN**


VARMAEINANGRA SKAL LOFTINNTAKS- OG ÚTKASTSSTOKKA MEÐ 50 mm HARÐPRESSUÐUM STEINULLARPLÖTUM OG SKULU SAMSKEYTI PLATNA SKARAST. EINANGRUN SKAL FEST Á STOKKA MEÐ ÁSÖÐNUM PINNUM OG LÁSASKÍFUM EDA SAMSVARANDI. FYR EINANGRUN SKAL KLÆÐA MEÐ TREFJASTRYKTUM ÁLDÚK OG ÞÉTTA ÖLL SAMSKEYTI.

Á EINANGRAÐA STOKKA SKAL SETJA BLIKKVINKLA Á ÖLL HORN OG SKAL HVERGI SJÁST Í BERA STEINULL. Á ÞETTA EINNIG VIÐ UM STOKKA SEM LIGGJA AÐ VEGG EDA LOFTI.

**LOFTHITARAR**

LOFTHITARAR SKULU VERA FYRIR VATN MEÐ ÞRÝSTIPOL 1000 kPa. HITARAR SKULU FRAMLEIDDIR ÚR VERKSMÍÐJUFRALEIDDUM EININGUM ÚR EIRRÖRUM MEÐ HITAPYNNUM ÚR ÁLI. HITARAR SKULU VERA Í KASSA ÚR GALVANHÚÐUÐU STÁLI OG ÞANNIG FRÁGENGIR AÐ LOFT STREYMI EKKI FRAMHJÁ HITAFLETI. HITARAR SKULU UPPSETTIR FYRIR MÓTSTREYMI.

**TENING EFTIRHITARA - KERFISMYND**



**REYK OG BRUNALOKUR**

REYK OG BRUNALOKUR ERU MÓTORSTÝRÐAR OG ERU MERKTAR Á TEIKNINGUM SEM BL. ALLT EFNI Í LOKU SKAL HAFA EFNISPOL SEM FULLNÆGIR HEILLEIKA (PÉTTLEIKA) Í 60 MÍNÚTUR (E60). LOKUR SKULU UPPFYLLA PÉTTLEIKAKRÖFUR SAMKVÆMT STAÐLI DS-447, FLOKKUR 4.

LOKURNAR SKULU VERA MEÐ 24V GORMMÓTOR OG LOKA VIÐ STRAUMLEYSI. ENDAROFAR VIÐ LOKUN OG OPNUN.

**FRÁGANGUR Á GÖTUM**

GANGA SKAL ÞANNIG FRÁ LÖGNUM Í GEGNUM GÖLFPLÖTUR OG VEGGI AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á ÚTBREIÐSLU ELDS, REYKS, HÁVAÐA, LYKTAR EDA RAKA MEÐFRAM LÖGNUM EFTIR ÞVÍ SEM VIÐ Á.

SETJA SKAL HLÍF EDA LÖGN UTAN UM LAGNIR SEM LAGÐAR ERU Í ÚRTÖK GERÐ VIÐ UPPSTEYPU BYGGINGAR. VERKTAKI SKAL FYLJA MEÐ SANDSTEYPU Í ÞAU GÖT AÐ HLÍFUM, EN MEÐ STEINULLARTRÖÐI OG KÍTTI Á MILLI LAGNAR OG HLÍFAR. FYRIRBÖÐ GATA SKAL VERA SLÉTT VIÐ FYRIRBÖÐ VEGGJAR EDA GÖLFS.

ÞÉTTING SKAL HAFA SAMA BRUNAPOL OG TILHEYRANDI VEGGUR EDA PLATA EF GEGNUMTAK ER Í BRUNASKILRÚMI. BRUNAPÉTTINGAR SKAL FRAMKVÆMA MEÐ VIÐURKENNDUM EFNUM OG AÐFERÐUM OG SKULU BRUNAPÉTTINGAR VERA MEÐ GILDANDI VIÐEIGANDI VOTTUN.

BRUNAPÉTTINGAR SKAL MERKJA MEÐ LÍMMIDA ÞAR SEM KOMA SKAL FRAM HVER FRAMKVÆMDI PÉTTINGUNA OG HVENÆR.

**DALSHRAUN 6**

**AFSTÖÐUMYND**



**TÁKN Á TEIKNINGUM**

- ⊙ HITAMÆLIR
- ⊙ LOKI (OPINN)
- ⊙ LOKI (LOKAÐUR)
- ⊙ STILLILOKI
- ⊙ RAFDRIFINN MÓTORLOKI
- ⊙ TENING Í FRÁRENNSLI
- ⊙ ÞVERSNÍÐ Í INNBLÁSTURSTOKK
- ⊙ ÞVERSNÍÐ Í ÚTSOGSSTOKK
- ←  $\frac{AA}{BB}$   $\frac{xxx}{l/s}$  INNBLÁSTUR AA= KERFIS NR., BB= NR., xxx = LOFTMAGN l/s
- ←  $\frac{AA}{BB}$   $\frac{xxx}{l/s}$  ÚTSOG AA= KERFIS NR., BB= NR., xxx = LOFTMAGN l/s
- ⊙ LOKA
- ⊙ BRUNALOKA
- ⊙ LOFHTARI
- ⊙ LOFTKÆLIR
- ⊙ RAKATÆKI
- ⊙ HLJÓÐGILDRA
- ⊙ LOFTSÍA
- ⊙ BLÁSARI
- ⊙ LOFTBIL UNDIR HURÐ

Samþykkt þann 14. júní 2021  
Byggingarfulltrúi / Hórnarfróði

FERILL  
VERKFRÆÐISTOFA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.  
SÉULUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ ADALUPPDRETTI, DAGS.ÚTG.  
VERKNR.

NR. DAGS. LÝSING

ferill  
VERKFRÆÐISTOFA

DALSHRAUN 6

HAFNARFJÖRÐUR

LOFTRÆSIKERFI  
ALMENNAR SKÝRINGAR  
AFSTÖÐUMYND

SAMÞYKKT KT. 270760-4229  
HÖNNUNUR YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG. DAGS. BREYTT.  
PAG thor@ferill.is ASF 17.05.21  
MKV. (A1) VERKNR. TEIKN. NR. BREYTT.  
21026 5-0001  
Ferill ehf. Mörkin 1. 108 Reykjavík Sími: 575 1600 www.ferill.is