



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggja eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.  
Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

OFNATAFLA ΔT= 35° C

4. HÆÐ	Nr. Ofas/laufu	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á ofni H x L (mm)SL.M.	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
<b>401</b>						
ANDDYRI OG HÖL	SL 401-1	713 W	L-60u	840 W	TH	
HJÓN	SL 401-2	810 W	L-70u	980 W	TH	
BAD/ÞV	SL 401-3	418 W	L-40u	560 W	TH	
	401		1172   500	308 W	B	
STOFA OG ELDHÚS	SL 401-4	2,476 W	L-80u	1,120 W	TH	
	SL 401-5		L-80u	1,120 W	TH	
GEYMSLA/ÞÚR		240 W				Tengikista
HERBERGI	SL 401-6	475 W	L-55u	770 W	TH	
<b>402</b>						
ANDDYRI	SL 402-1	361 W	L-25u	350 W	TH	
BAD/ÞV	SL 402-2	498 W	L-35u	490 W	TH	
	402		1172   500	308 W	B	
HJÓN	SL 402-3	696 W	L-75u	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 402-4	2,220 W	L-100u	1,400 W	TH	
	SL 402-5		L-100u	1,400 W	TH	
GEYMSLA/ÞÚR		227 W				Tengikista
HERBERGI	SL 402-6	530 W	L-60u	840 W	TH	
<b>403</b>						
ANDDYRI	SL 403-1	361 W	L-25u	350 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 403-2	604 W	L-35u	490 W	TH	
	403		1172   500	308 W	B	
HJÓN	SL 403-3	699 W	L-75u	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 403-4	2,168 W	L-100u	1,400 W	TH	
	SL 403-5		L-100u	1,400 W	TH	
GEYMSLA/ÞÚR		215 W				Tengikista
HERBERGI	SL 403-6	577 W	L-50u	700 W	TH	
<b>404</b>						
ANDDYRI	SL 404-1	358 W	L-25u	350 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 404-2	497 W	L-35u	490 W	TH	
	404		1172   500	308 W	B	
HJÓN	SL 404-3	696 W	L-75u	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 404-4	2,219 W	L-100u	1,400 W	TH	
	SL 404-5		L-100u	1,400 W	TH	
GEYMSLA/ÞÚR		283 W				Tengikista
HERBERGI	SL 404-6	489 W	L-50u	700 W	TH	
<b>405</b>						
ANDDYRI	SL 405-1	415 W	L-50u	700 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 405-2	497 W	L-35u	490 W	TH	
	405		1172   500	308 W	B	
HJÓN	SL 405-3	696 W	L-75u	1,050 W	TH	
STOFA OG ELDHÚS	SL 405-4	1,962 W	L-90u	1,260 W	TH	
	SL 405-5		L-90u	1,260 W	TH	
GEYMSLA/ÞÚR		276 W				Tengikista
HERBERGI	SL 405-6	540 W	L-55u	770 W	TH	
<b>406</b>						
ANDDYRI	SL 406-1	473 W	L-30u	420 W	TH	
STOFA, GANGUR OG ELDHÚS	SL 406-2	2,228 W	L-90u	1,260 W	TH	
	SL 406-3		L-90u	1,260 W	TH	
BAD/ÞVOTTUR	SL 406-4	447 W	L-35u	490 W	TH	
	406		1172   500	308 W	B	
HJÓN	SL 406-5	1,129 W	L-70u	980 W	TH	
ÞVOTTUR		250 W				Tengikista
GEYMSLA/ÞÚR		110 W				
HERBERGI	SL 406-6	487 W	L-55u	770 W	TH	
		<b>Varmaþörf alls: 28,337 W</b>	<b>Valið alls: 34,258 W</b>			

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir - hitalagnir  
Grunnmynd 4.hæð I

Háttíð	SH/EPK	Teknið	MMA	Tökn nr.
Dagsetning	06.05.2021	Mix	1:50	L-307-4
Sigundur Haldréimsson kt. 030939-7749				
Byggingstærðfræðingur				
Netfang: sigundur@vektor.is				

Sambærli hönnuðir  
*[Signature]*  
Sambærli aðalhönnuðir / samráðinguhönnuðir:  
*[Signature]*