

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af.	Yfir.
A	05.04.2023	Verkefning		

Skýringar

- ⊗ SPR-1 - Niðurvísandi úðari, K80/68°C, hraðvirkur (QR)

Sprinkler hallar með lofti á bílahúsi. Tæmingarlok skal vera á endastöðum þar sem rör halla niðravíð.

Jarðskjálftafesta

- Festa sem ekki leyfir færslu lagnar
- Festa sem ekki leyfir lengdar færslu lagnar
- Festa sem ekki leyfir þver færslu lagnar

Bílahús



Hringhamar 31-33  
221 Hafnarfjörður  
Mhl.03

Lagnir og loftræsikerfi  
Vatnsúðakerfi  
Grunnmynd kjallara

TEKNIÐUMÉR	BLADSTÆRD	HANNAÐ	PKM
100488	A1	TEKNAÐ	UBB
00_2_63_04		YFRIFARÐ	ÖIG

DAGS.	MÆLVARENA	ÚTGÁFA
05.04.2023	1 : 50	A

Útgáfunúmer og dagsetning aðalupplýsinga: A 31.08.2022

Höfundur: Rúnar H. Steinsson - Kf. 031149-444  
Höfundarstjóri: Hallur Kristmundsson - Kf. 220573-3898

