

**Hitakerfi skýringar**

- Öfnar framrás
- - - - - Öfnar bakrás

Ómerktur hringur tákna að lagn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PUPN tákna að lagn færast upp eða niður á milli hæða.

Allar innsteyptar lagnir eru  $\phi 16 \times 2,2$  Pex lagnir nema annað sé tekið fram á teikningum.

**Öfnar skýringar:**

- 11 Einfaldur með einföldum konvektor
- 21 Tvöfaldur með einföldum konvektor
- 22 Tvöfaldur með tvöföldum konvektor
- 33 Þrefaldur með þreföldum konvektor
- HKO Handklæðaoafn


Öfnokar skulu vera á framrás nema annað sé tekið fram á teikningum.

Tengi fyrir ofna eru í veggjum 100mm frá hvorum enda.



**Parhús**  
Hlíðarbraut 16  
220 Hafnarfjörður  
Lagnir og loftræsing  
Hitakerfi  
Grunnmynd 1.hæð

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTJÓRN	HANNAÐ:	JE
23-003	A1	TEKNAÐ:	JE
L_H_01_01		YFIRFARIR:	BK
DAGS:	MÆLIKVÆÐI	UTGAFA	
06.06.2023	1 : 50	A	



Dagsetning aðaluppdráttar:  
Höfundur: Baldur Kárásson kt. 180979-5229  
Hönnunarsíti:

*Baldur Kárásson*