



Hitakerfi framrás

Kista nr. 4 - (2. hæð)

Slöngur nr.	Hitanemi nr.	Varmþörf W	Lslanga m	Q l/min
1		576	45	1,2
2		346	27	0,7
3	HN7	858	67	1,8
4	HN7	602	47	1,2
5	HN7	678	53	1,4
6	HN7	858	67	1,8
7		678	53	1,4
8	HN8	614	48	1,3
9	HN8	742	58	1,5
Samtals		5952	465	12,1

Teknik
verkfræðistofa
www.teknik.is teknik@teknik.is

Einbýlishús
Völuskarð 26
220 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Hitakerfi
Grunnmynd 2.hæð

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ:	JE
21-050	A1	TEIÐNAÐ:	JE
L_H_02_01		YFIRFARID:	BK
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÓTGÁFA	
15.06.2021	1:50	A	

Dagsetning aðlöppdátúrs:
Höfundur: Baldur Káráson M. 190979-5229 BK
Höfundarsíði: *Samudal Galle* 22/6/21
Kt. 261249-2949

