



SKÝRINGAR

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með tilliti til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta.

STÁL:
Allir stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. þæringarlokki 1.
Allir stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað samkv. þæringarlokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdalokki 3 (EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

SUÐUR:
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu. Suðurmenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO 9606-1.
Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eftir því sem við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af þykkt þynni stálhlutar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla gegnumbræðslu.
Allir kantar skulu vera slipaðir sléttir fyrir suðu til að tryggja góða samlöðun.

UPPSETNING OG NÁKVÆMNISKRÖFUR:
Áður en smíði/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki kynna sér gaumgæflega allar teikningar stálvirkis. Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann ganga úr skugga um að staðsetning ísteypta stálfléttinga og annarra tenginga sé innan tilskilinna nákvæmniskrafa.
Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að stálvirkid fullnægja þeim kröfum sem þar eru settar fram.

BENDING
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:
Sett er tvíþöð bending K10 c/c250, lárett og lóðrétt, í alla veggj og göt sem steypt er upp í.
Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversnið eldra burðarvirkis sem steypt er að og stendur skeytilengd inn í nýja steypu.

TILVÍSANIR:

- Almennar skýringar:
 - Sjá teikningu nr. 18106-B0 000
- Málsetningar á veggjum:
 - Teikning arkitekts
- Upplýsingar um hæðarkóta:
 - Teikning arkitekts
- Göt í plötum og veggjum:
 - Teikningar lagnahönnuða

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:
SJÁ TEIKN. NR. 18106-B0 000

B	05.07.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GDG/HÓJ
A	16.06.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GDG/HÓJ
Útg.	Dags.	Skýring	Hanna Ó. Yrriaró

VS.B.
VERKFRÆÐISTOFA

Bejarbrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710756-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar			
Áritun hönnunarsjóra			
Áritun séðhönnuðar			
Hannes Örn Jónsson Kf. 065262-4469 - hannes@vsb.is			
Verkhelti			
SÖLVANGSVEGUR 2 220 Hafnarfjörður			
Verkhelti			
Burðarvirki Uppsteypa, stál og niurbrot 3.hæð Grunnmynd 2			
Hannas HOJ	Yfirfarið HOJ	Kvarði GM	Síða / A1
Dags. 07.04.2021	Verkhelti 18106	Teikning B2 032	Útgáfa B

ÁRITUN HÖNNUNARSJÓRA:

ÚTI **INNI**
ARKITEKTAR

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT EAJ SÁMAR
Kf.: 021256 7579