2305107

Móttekið
14. júlí 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

1x50mm PE AÐ LÓÐARMÖRKUM

① PÍPUR FYRIR RAFBÍLAHLEÐSLU
② 2 STK. RAFBÍLAHLEÐSLUSTÖÐVAR

1
101

LYKILMYND

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

SÖKKULSKAUT SAMKVÆMT TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

0101
Geymsla
61,4 m²

0102
Geymsla
128,0 m²

0103
Geymsla
128,0 m²

0104
Geymsla
242,5 m²

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

8x63mm PE FYRIR LÁGSPENNU
6x50mm PE FYRIR SMÁSPENNU
2x40mm PE FYRIR SMÁSPENNU

RAFMAGN 1x110mm
SKILTI / LÓÐ 2x50mm
RAFBÍLAHLEÐSLA 1x50mm
SÖKKULVÍR Í TENGIBOX
FJARSKIFTI 3x50mm

TAFLA F/RAFBÍLAHLEÐSLU TB
AÐALTAFLA T
SMÁSPENNUSK. S

2x40mm PE FYRIR LÁG- OG SMÁSPENNU AÐ TÖFLUM T1 OG S1
AÐ TÖFLUM T10 OG S10
2x40mm PE FYRIR LÁG- OG SMÁSPENNU

TÆKNIRÝMI

TAKA SKAL PÍPUR Í JÖRÐU INN Í GRIFJU Í TÆKNIRÝMI. LEGGJA SKAL STRENGSTIGA Í GRIFJU EFTIR AÐSTÆÐUM AÐ VIÐKOMANDI TÖFLU.

Möguleiki á lyftu síðar

1x63mm PE FYRIR LÁGSPENNU
1x40mm PE FYRIR SMÁSPENNU
AÐ TÖFLUM T2 OG S2

1x63mm PE FYRIR LÁGSPENNU
1x40mm PE FYRIR SMÁSPENNU
AÐ TÖFLUM T3 OG S3

Möguleiki á lyftu síðar

0110
Geymsla
59,9 m²

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

SÖKKULSKAUT SAMKVÆMT TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

RAFBÍLAHLEÐSLA 1x40mm + 1x32mm PE

1x50mm PE AÐ LÓÐARMÖRKUM

Samræmingarhönnuður

Samþykkt
Gunnar Jónsson 0401586509

Breytingar

Nr.	Dags.	Breyting	Sþ.

GUNNAR JÓNSSON
RAFIÐNFRÆÐINGUR
ÁLFASKEIÐI 33A
220 HAFNARFJÖRÐUR SÍMI: 565-1169
KT:040158-6509 GSM: 891-6858

Hannað	Teiknað	Rýni
GJ	GJ	GJ

Verkheiti
ÁLHELLA 11 MHL.01
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
SÖKKULSKAUT OG INNTAKSPÍPUR

Kvarði
1:50

Dags.	Teikning nr.
JÚNÍ 2023	056-001