

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggj eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.


Samþykkt þann
21. sep. 2021
E.h. byggingarfulltrúastofnun
Hjalmar A. Jónsson
H.A.J.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Stærðir á salnkössum breytt	19.08.2021
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Skúmtúna 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897 5383

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftþræsing
Grunnmynd þak

Hönnuð	SH/EPK	Teknað	MMA	Tökn. nr.
Dagsetning	06.05.2021	Miv.	1:50	L-409-P
Sigurbur Halsteinsdóttir 030859-7749 Byggingstæknifráeðingur Netfang: sigurbur@vektor.is 				
Samþykkt aðalhönnuðar / sammeningshönnuðar: 