


ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggji eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.

Samþykkt þann  
28. sep. 2021  
F. A. S.  
F. A. S.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	LS 104-2 lagfært	16.09.2021
-		
-		
-		
-		



**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, t: 554-6650 / 897-5363

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir -lofttræsing  
Grunnmynd 3. hæð I

Formaður	SH/EHK	Teknað	MMA	Tekin. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Máv.	1:50	L-405-3

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749  
Byggingstæknifræðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt tegundir:  
*[Signature]*

Samþykkt aðiltokeiðar / samþykkingarhönnuðar:  
*[Signature]*

Blásl. A1