


Samþykki þann
 28. sep. 2021
 F.H. byggingarfræðingur í Hafnarföð.
 Helmar A. Jónsson
 FIAJ

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	LS 104-2 lagfært	16.09.2021
-		
-		
-		
-		



VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumíla 3, 108 Pvk, s: 554-6650 / 897-5363

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir - loftþræsing
 Grunnmynd 4. hæð II

Formað	SH/EPK	Teknað	MMA	Tekn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mkv.	1:50	L-408-4

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
 Byggingartekniker/Singur
 Hagkerfi: sigur@vektor.is

Samþykki þann

Samþykki þann / samþykkingarstödur:

[Handwritten signature]

Blaðst. A1

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal seija eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á þótuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.