



OFNATAFLA AT= 35° C

4. HÆÐ	Nr. Ofns/slaufa	Útreiknað varmaþörf [W]	Stærð á öfni H x L (mm) SL/AL	Valinn öfn Afköst [W]	Lokur	Athugasemur
401						
Anddyri		245 W				SL-1-6
Geymsla		379 W				Tengikista
Herbergi	SL-401-1	662 W	L-60m	840 W	TH	
Herbergi	SL-401-2	760 W	L-70m	980 W	TH	
Stofa/eldhús	SL-401-3	2,532 W	L-105m	1,470 W	TH	
Herbergi	SL-401-4		L-100m	1,540 W	TH	
Herbergi	SL-401-5	743 W	L-50m	1,260 W	TH	
Bað/þv	SL-401-6	194 W	L-55m	770 W	TH	
	401		1172	500	309 W	B
402						
Anddyri	SL-402-1	182 W	L-40m	560 W	TH	SL-1-6
Bað/þv	SL-402-2	195 W	L-45m	630 W	TH	
	402		1172	500	308 W	B
Herbergi	SL-402-3	679 W	L-80m	1,120 W	TH	
Stofa/eldhús	SL-402-4	1,819 W	L-70m	980 W	TH	
	SL-402-5		L-70m	980 W	TH	
	SL-402-6		L-70m	980 W	TH	
Geymsla		135 W				Tengikista
SAMEIGN						
Sameign/stigi	407-1	2,537 W	400B 2000	1,075 W	B	
	407-2		600A 1600	914 W	B	
403						
Anddyri	SL-403-1	379 W	L-60m	840 W	TH	SL-1-6
Herbergi	SL-403-2	659 W	L-80m	1,120 W	TH	
Eldhús/stofa	SL-403-3	1,949 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL-403-4		L-100m	1,400 W	TH	
Bað/þv	SL-403-5	507 W	L-40m	560 W	TH	
	403		1172	500	308 W	B
Geymsla		222 W				Tengikista
Herbergi	SL-403-6	644 W	L-70m	980 W	TH	
404						
Anddyri	SL-404-1	307 W	L-65m	910 W	TH	SL-1-6
Herbergi	SL-404-2	798 W	L-60m	840 W	TH	
Geymsla		226 W				Tengikista
Bað/þv	SL-404-3	495 W	L-40m	560 W	TH	
	404		1172	500	308 W	B
Eldhús/stofa	SL-404-4	1,949 W	L-100m	1,400 W	TH	
	SL-404-5		L-100m	1,400 W	TH	
Herbergi	SL-404-6	660 W	L-80m	1,120 W	TH	
405						
Anddyri	SL-405-1	163 W	L-60m	840 W	TH	
Geymsla		104 W				Tengikista
Eldhús/stofa	SL-405-2	2,481 W	L-60m	840 W	TH	SL-1-7
	SL-405-3		L-60m	840 W	TH	
	SL-405-4		L-65m	910 W	TH	
	SL-405-5		L-70m	980 W	TH	
Herbergi	SL-405-6	712 W	L-85m	1,190 W	TH	
Bað/þv	SL-405-7	176 W	L-50m	700 W	TH	
	405		1172	500	308 W	B
406						
Anddyri		373 W				SL-1-5
Bað/þv	SL-406-1	182 W	L-40m	560 W	TH	
	406		1172	500	308 W	B
Herbergi	SL-406-2	916 W	L-90m	1,260 W	TH	
Eldhús/stofa	SL-406-3	3,069 W	L-90m	1,260 W	TH	
	SL-406-4		L-90m	1,260 W	TH	
Herbergi	SL-406-5	783 W	L-65m	910 W	TH	
Geymsla		239 W				Tengikista
SAMEIGN						
Sameign/stigi	408-1	2,040 W	400B 1200	645 W	B	
	408-2		400A 2000	815 W	B	
Varmaþörf alls:		31,093 W	Valið alls:		41,518 W	

Samþykkt þann
21. sep. 2021
f.h. byggingarfræðingur / Halmarður
Hjálmar A. Jónsson
FAS

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarbræða eða eldvarnarbræða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Siðumúla 3, 108 Pvk, s: 554-6650 / 897-5363

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir -hitlagnir
Grunnmynd 4. hæð II

Flamað SH/EPK	Teiknað MMA	Tekin. nr.
Dagsetning 03.09.2021	Miv. 1:50	L-308-4

Sigurður Halsteinsson hl. 090859-7749
Byggingateknifræðingur
Netfang: sigur@vektor.is
Samþykkt þann:
Samþykkt af hönnuðar / sameigningarmáður: