


ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggja eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Sambýkt þann
21. sep. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hofnarhlöð
Hjálmar A. Jónsson
H-A-J

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



<p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Síðumúla 3, 108 Rvk. s: 554 6650 / 897-5363</p>		
<p>Nónhamar 2, Hafnarfjörður</p>		
<p>Lagnir-loftræsing Grunnmynd 3. hæð I</p>		
<p>Flamað SH/EHK</p>	<p>Teknað MMA</p>	<p>Tekn. nr.</p>
<p>Dagsetning 03.09.2021</p>	<p>Mix 1:50</p>	<p>L-405-3</p>
<p>Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingateknískráðgjafi Netfang: sigurdur@vektor.is</p>		
<p>Sambýkt þann 21. sep. 2021</p>		
<p>Sambýkt aðalhönnuðar / samráðinguhönnuðar:</p>		


 Blaðst. A1