

Samþykkt þann  
19. okt. 2021  
H.N. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Hjalmar A. Jónsson  
H-193

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	13.10.2021	FRUMÚTGÁFA	HÓO

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01  
LOFTRÆSINGU ER STÝRT MED RAKASKYNJARA EÐA TENGDU LJÓSROFA OG SKAL GANGA Í 30 MIN EFTIR RÆSINGU.  
ÞVERMÁL LOFTRÆSILAGNAR ER Ø100mm ÚR BLIKKI NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.  
ELDVERJA ÞARF LAGNIR MED EINANGRUN, SEM KOMA FRÁ ÖÐRU BRUNAHÖLFH OG LIGGJA Í OPNU RÝMI


LOFTBIL UNDIR HURÐ EÐA YFRISTRAUMS RIST

**VERKFRÆÐISTOFA**

NNE Verkfræðistofa ehf  
Hæðarmúli 6 - 201 Kópavogur Ísland  
s. 899-3077 / 899-3577  
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

**GLIMMERSKARÐ 7**  
221 HAFNARF JÖRDUR  
SÉRUPPRÁTTUR - PÍPULAGNIR  
LOFTRÆSTING - ÞAK

Hönnun:	NG	Verknumér:	21029
Teiknað:	NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	HÓO	Dagsetning:	13/10/21
Samþykkt:	Hákon Órn Ómarsson Kl. 300577-3189	Teikn.nr.:	P4-31
Áritun hönnunarstjóra:	Davíð Kr. Pét Kl. 101069-5249	Útgáfa:	1
Útgáfa / Dagsetning þakþakpráta:			



Skýr. 13/10/2021 10:04:46

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf. Hönnuð af Hákon Órn Ómarsson. Framtíðin er með skýrlegu samþykki.