


deili 5-frágangur aðalhurð við jörð móti sökkuleinangrun




Deili 6-frágangur neðst á klæðningu við jörð

Deiliteikningar 4,5,6,7,8, Nónhamar 2

#### frágangur ofan á lyftu:

Ofan á lyftuhús er notaður Polygum Sep 5000 AD  
FR sem er eldsóinn á flötinn. Þessi pappi er með  
steinmulningi. Þolir vel sólarljós.  
Polygum Sep 5000 er SBS asfaltdúkur og er þyngd  
hans 5kg/m<sup>2</sup>



deili 7-frágangur ofan á lyftuhúsi, kantur

<b>Samþykkt þann</b>  <b>19. okt. 2021</b> <b>Hafnarfjörður A. Jónsson</b> <b>HAF</b>
---

skýringar.:

1. Pakið er grunnad með IKO PRO PRIMER. Flötur þarf að vera hrein og laus við fitu, fjarlægja þarf nibbur og óföfnur aður en grunnun hefst. IKO PRO er fjoðornandi grunnur.

2. Undirlagið er IKO Powerflex 5000 TF10 sem er eldsóðið á flötinn. Skórun 8-10cm á langhlíðum og skamhlíðum. Pappalagið er lagt í stefnu vatnshalla. IKO Powerflex 5000 TF10 er SBS asfaltdúkur og er þyngd hans 5 kg/m<sup>2</sup>. Styrkarmottan í pappanum er polyester 180/m<sup>2</sup>.


3. Topplagið er IKO Powerflex 4T/ICE sem eldsóðið er á undirlagið og lagt í súmu stefnu. Pappin skraer eins og undirlagið. IKO Powerflex 4T/ICE er SBS asfaltdúkur og er þyngd hans 5 kg/m<sup>2</sup>. Styrkarmottan í pappanum er polyester 180/m<sup>2</sup>.

4. 200mm XPS rakabolin einangrun kemur ofan á asfaltdúkinum og er lögð í tværur lögum, 2x100 mm (víxlögð). Neðra lagið er rásao og því lagt þannig að rásir snúi í átt að niðurföllum. Elining er hægt að leggja einangrun í einu lagi. 200mm (Ravatherm XPS X 300SL). Drenlag undir, takkadúkur 5mm þykkur-Nophadrain ND IR.

5. Vatnspolin dúkur Ravatherm X MK er lagður ofan á einangrunina, og gengur upp á vegg. Þessi dúkur er settur til þess að skila mestu regnvatni í niðurföll og minnka álag á einangrun.

6. Að lokum er fergt með mól, þakmól 40/60

yfirlitsmynd.:



Deili 8:lóðrétt snið í glugga

#### Nónhamar 2

verkhlið.:.

#### Deili 4,5,6,7,8

rnkv.:	1:5
dags.:	27.8.2021
hannað.:	GPK,DSAÓ
teiknað.:	PRV
blaðstærð.:	A1

dags. breytinga.:

- br. (a):
- br. (b):
- br. (c):
- br. (d):
- br. (e):
- br. (f):
- br. (g):

fylgiskjöl.:

samp.:   
 samp.:  
 teikn.nr.:  
 Gunnar Þ. Þorvaldsson

S26