


1. hæð - 1  
1:50

Samþykkt þann  
21. okt. 2021  
F.H. Verkfræðistofa Reykjavíkur  
Egbertur A. Jónsson

Skýringar:  
 Ú1 merkir útsogsventill  $\phi$ 125 - afköst 20 l/s  
 Ú2 merkir útsogsventill  $\phi$ 125 - afköst 30 l/s  
 FLV merkir ferskloftsvetill  $\phi$ 100



DAGS F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:  
Egbertur Elmar Þórarinnsson 140574-4819

DAGS HÖNNUNARSTJÓRI:  
Ásgeir Ásgeirsson 060161-5429

**Verkfræðistofa  
REYKJAVÍKUR**  
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:  
**Hringhamar 2  
221 Hafnarfjörður**

TEIKNING:  
**Lagnateikning  
Loftræsting  
1. hæð - 1**

VERKNR.: <b>2104</b>	MKV.: <b>1 : 50</b>
HANNAÐ: <b>EEP</b>	TEIKNAD: <b>AG/PBE</b>
DAGS: <b>13.10.2021</b>	YFIRFARID: <b>JPF</b>
TEIKNING NR.: <b>L-11</b>	ÚTGÁFA NR.: <b>A</b>

VERKTEIKNING GERD Á  
GRUNNI AÐALUPPDRATTA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:  
22.10.2021  
Ásgeir Ásgeirsson • kt. 060161-5429

NR.	BREYTING	DAGS	BY
A	Verkteikning	13.10.2021	EEP