



ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI **INN**
ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FAI SAMARK
KÍ.: 021256 7579

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð

VSB
VERKFRÆÐISTOFA
Bjargarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar					
Áritun hönnunarstjóra					
Áritun sérhönnuðar					
Þorgeir J. Kjartansson Kt. 100271 5169 • thorgeir@vsb.is					
Verkefni					
SÖLVANGSVEGUR 2 220 Hafnarfjörður					
Verkhliði					
Lagnir Snjóbræðsla Yfirlitsmynd					
Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði	Síða	
ÞJK	ÞJK	BS	1:100	/ A1	-
Dags.	Verkefni	Teikning		Útgáfa	
06.10.2022	18106	P5 010		-	

Helstu kennistærðir
Stærð upphitaðs flatar **172 m²**
Heildarlengd hitalagna **677m**
Reiknað hitastig frostlagarblöndu að snjóbr. **39 °C**
Reiknað hitastig frostlagarblöndu frá snjóbr. **29 °C**
Afköst snjóbræðslu á m² **200 W/ m²**
Heildarafköst snjóbræðslu **34400 W**
Vatnsmagn frá hitaveitukerfi **0,16 l/s**