

Móttekið
09. nóv. 2022
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

VIGRÍS HALD
Kt. 100760-5849

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.
SÉRUPPRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VÍÐ ADALUPPRÆTTI.

7

9

GJÁHELLA

HEIMTAUG RAFVEITU
3N~400/230V - 630A
2x110mm PEH RÖR

HEIMTAUG BODVEITU
2x50mm PEH RÖR

8400
14500

NR. DAGS YF. LÝSING



GJÁHELLA 9 HAFNARFJÖRDUR
IDNADARHÚSNÆÐI

HEIMTAUGAR OG EINLÍNUTEIKNINGAR
AFSTÖÐUMYND

SAMÞYKKT:	Þóra Björk Samúelsdóttir	KT.	280787-3020	ÞRS
HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYTT.	
PAG	ÞBS	24.10.22		
MKV. (A3)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYTT.	
1 : 200	19041	11-0010		