

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Pensluker
	Varmaskiptir
	Loftskilja
	Vatnssia
	Vatnssia með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymislöki
	Stíllöki með mæli stötum
	Stíllöki
	Öryggislöki
	Hitamælir
	Þrýstmælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Stíllöki með rennismæli
	Þrýstmælir með loka
	Þrýstjafnari
	Þrýstmínkari
	Leiðslur til að hita stóran flöt (loft eða gölf)
	Rafhitaður ketill
	Miðstöðvarofn
	Rafmagnsofn
	Aftæmilöki með slöngutengi
	Mælistútur (Hitastig/þrýstingur)

TÁKN	ÚTSKÝRINGAR:
BRS, FRS, RS, RES 	BRS (Sambyggð bruna og reykloka) FRS (Sambyggð loga og reykloka) RES (Reykúloftunarloka) RS (Reykloka) Lokur í samræmi við DS 428 4.útgáfu
	Spjaldloka með mótör
	Handstíllt spjaldloka
	Hljóðgildra
	Mælir eða tejar
	Stríti
	Hitamælir
	Þrýstmælir
	Rakagjafi
	Blásari
	Varmaskiptir
	Inntak/útkast
	Loftitari
	Loftkælir
	Flæðiloka VAV eða CAV
	Innblástur/útsogstæki
	Loftdreifibúnaður í lofti
	Loftslia
	Kæliblásari
	Hitablásari
	Tiðnibreytir
	Orkulöki

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
	Sjómstöð (Reglir)
	Hitarofi
	Hitanemi
	CO/CO2
	Þrýstinemi
	Segulöki
	Mótorlöki
	Mótorlöki - blöndun
	Sjálfvirkur löki
	Úthitanemi
	Rakanemi
	Flæðinemi
	Mismunaprýstinemi
	Mismunaprýstingsrofi
	Rofi

TÁKN	ÚTSKÝRINGAR:
BRS, FRS, RS, RES 	BRS (Sambyggð bruna og reykloka) FRS (Sambyggð loga og reykloka) RES (Reykúloftunarloka) RS (Reykloka) Lokur í samræmi við DS 428 4.útgáfu
SL 	SL = Stíllloka
ML 	ML = Mótorloka
VAV 	VAV = Flæðiloka breytlegt loftmagn
CAV 	CAV =Fast innstíllt loftmagn
GL 	GL = Gaumliða
L1200 	Hljóðgildra með 50mm ein. L = lengd í mm
	Útsog undir hurð
	Innblástur
	Útsog
	Inntak
	Frákast
	Brunaskil
	Hraðabreytir á grunnmynd
	Hitanemi
CO/CO2 	CO eða CO2 nemi
	Rakanemi

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR:
SP	Leiðspjald
PL	Þjónustulíða
BE	Brunaeinangrun
SB	Stýriblód

**SKÝRINGAR**

SNÍÐ 1:20  
1 P2 0011  
Sníð númer 1  
Sníð tekið af teikningu P2 0011

Deili númer 1  
1 P2 0011  
Deili tekið af teikningu P2 0011

Sníð númer 1  
1 P2 0011  
Sníð sýnt á teikningu P2 0011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum A, B, C o.s.fv. Dregið verður ský utan um allar breytingar, sem gerðar eru á milli útgáfa á hverri teikningu.

Breyting númer A og svæði í blöðstöðu eru sýnd sem

2950 = Hæð yfir og undir lögn  
2825

Númer teikninga er skv. skýringarmynd hér að neðan.

L1 0051


Fagsvið  
Tegund teikninga  
5. Hæð  
Röðun teikninga

Tegund teikninga:

- 0 - Skýringar, tákn, skammstafanir
- 1 - Grunnmynd
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Þrívíddarmynd

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi:

- Undir botnplötu og í jörðu
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- ..



Útg. Dags. Skýring Hannab/Yfirfarir

**VSBL**  
VERKFRÆÐISTOFA

Bejarhéraun 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2899  
Sími 585 8800  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagssetning aðaluppdráttar  
Dags: \_\_\_\_\_  
Áritun hönnunarstjóra  
Nafn: \_\_\_\_\_  
Kt: \_\_\_\_\_  
Áritun sérhönnuðar  
Þorgeir J. Kjartansson  
Kt: 100271 5169 • thorgeir@vsb.is  
Verkefni  
SKÚTAHRAUN 6  
220 HAFNARFJÖRÐUR  
Verkefni  
Loftfræsing  
Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarir	Kvarði	/A1	Síða
JGR	JGR	BJK	-	-	-
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa		
19.08.2022	22121	LO 000	-		

V:\2022\221 - Skútahraun 6\17 - Rekningartegundir\2 - Skútahraun 6\Sheets\022121 LO 000 - 049