



Skýringar á raftáknum

- × = Loftdás
- × = Veggdás
- ∩ = Rofi
- 2 = Tvöfaldur tengill
- ∩ = Dinnur
- ∩ = Samrofi
- ∩ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ∩ = Lögn upp
- ∩ = Lögn niður
- ∩ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappaborð úrbyggiskerfis
- ⊙ = Net (Cat-5)
- ⊙ DS = Dyrasími
- ⊙ = Handboði
- ⊙ R = Reykskynjari
- ⊙ R/R = Reykskynjari með sírenu og bíkkljósi
- ⊙ = Þjalla
- ⊙ = Dyrasími úttáð
- ⊙ = Segulltesing
- ⊙ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum gót á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunabéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x63A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðum brunabéttiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og veggir skal einnig ganga fagmannlega frá brunabéttingum raflagna. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5²
 - TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5²
 - HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 - TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 - HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 - HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 - MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 - SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
 - DS = DYRASÍMI H=130sm
 - R_j REYKSKYNJARI jóniskur
 - R_o REYKSKYNJARI optískur
 - ∩ HREYFISKYNJARI ÞJÓFVARNARKERFIS H=V/LOFT
 - ⊙ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm
- } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Helgi Kjartansson
Aritun aðalhönnuðar
Helgi Kjartansson kt. 030270-5419

A1

				VÖLUSKARD 32 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
				RAFLÖGN EFRI HÆÐ		TEIKNR. 3	
				TERA S/F		SÍMSTAFUR 22-000	
				RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA		DNR. 3 AF 5	
				TRAUSTRÍEYRIBORJNSSON RAFMAGNSIENFR. SÍMÍ 896232		ÖTL. A	
A	22.07.04	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439		
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMFYRRI	KENNDALA	