PRENTAÐ: 2022.10.31. 11:03:19

Samþykkt þann
28. nóv. 2022
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

LYKILMYND



DN25 CS MH=5800
DN25 CS MH=6000
DN40 CS MH=6200
DN40 CS MH=6400
38.MH.17
Hitablásari
Hæð: 3260 mm frá gólfi (Í neðri brún)
D-0101-03
SL
DN25 CS MH=300
DN32 CS
DN25 CS MH=300
SL
D-0101-02
VIFTA
DN25 CS MH=6000
DN25 CS MH=5800
Hitablásari
Hæð: 3260 mm frá gólfi (Í neðri brún)
38.MH.12
DN25 CS MH=6000
DN25 CS MH=5800
DN50 CS MH=6200
DN50 CS MH=6400
DN25 CS MH=5800
DN25 CS MH=6000
Hitablásari
Hæð: 3260 mm frá gólfi (Í neðri brún)
38.MH.11
Hitablásari
Hæð: 3260 mm frá gólfi (Í neðri brún)
38.MH.16
D-0101-01
DN32 CS MH=6000
DN50 CS MH=6400
DN50 CS MH=6200
DN32 CS MH=6000
inntök rafmagn
0101/1 22-600-1200 844W - CD
DN10 CS MH=3100
DN10 CS MH=3200
DN32 CS MH=6450
DN50 CS MH=6820
DN50 CS MH=7000
DN32 CS MH=6630
DN10 CS MH=3200
DN10 CS MH=3100
MH=3100
0101/2 11-600-400 151W - CD
0101/3 11-600-600 226W - CD
DN10 CS MH=2700
DN10 CS
DN15 CS MH=5649
DN15 CS MH=5750
0101/4 11-600-600 226W - CD
DN10 CS MH=3050
DN20 CS
VS
föt kverna
brunasl
MH=3000
DN10 CS MH=3000
DN15 CS MH=5650
DN15 CS MH=5750
0101/5 11-600-600 226W - CD
DN32 CS MH=5800
DN10 CS MH=3050
DN32 CS MH=6450
DN32 CS MH=6630
DN50 CS MH=7000
DN50 CS MH=6820
DN20 CS
DN50 CS
DN20 CS MH=2700
DN32 CS MH=6000

SKÝRINGAR:

OPIÐ HITAKERFI - FRAMRÁS
OPIÐ HITAKERFI - BAKRÁS
LOKAÐ HITAKERFI - FRAMRÁS
LOKAÐ HITAKERFI - BAKRÁS
LOKAÐ KÆLIKERFI - FRAMRÁS
LOKAÐ KÆLIKERFI - BAKRÁS

MH= MIÐLÍNUHÆÐ PÍPU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI

PU	PÍPA FER UPP
PN	PÍPA FER NIÐUR
D-1-0103	NÚMER DEILIKISTA
DN20 CS	LÖGN ÚR SVÖRTU STÁLI

ALLAR INNSTEYPTAR LAGNIR ERU RÖR Í RÖR
INNRA RÖR ER ø16 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

1234
22-600-1200
870W - AD

MERKINGAR OFNA:
- NÚMER OFNS
- ÞYKKT, HÆÐ OG LENGD OFNS
- AFKÖST OFNS OG STÚTASTAÐSETNING

SANNREYNA SKAL ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR Á VERKSTAÐ, ÞAR MEÐ TALIÐ STAÐSETNINGU ANNARA TÆKNIKERFA, ÁÐUR EN SMÍÐI OG UPPSETNING HEFST.

UMSJÓNARMANNI VERKKAUPA SKAL TAFARLAUST TILKYNNA ÖLL FRÁVIK OG MISRÆMI.

0m 1m 2m 3m 4m 5m
1:50 (A1)

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMÞ.
01	27.10.2022	VERKTEIKNING	ZSH	PB	PB

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 01. 11. 2022
F.H. MANNVITS (NAFN OG KT.): MANNVIT hf. Pétur Bjarnason Kt. 301269-3589

DAGS. UNDIRSKRIFTAR:
SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)

BYGGT Á AÐALUPPDRÁTTUM - DAGS.: - ÚTGÁFA:

HÖNNUÐUR

MANNVIT
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

HEITI VERKS
ÓSEYRARBRAUT 25

230 HAFNARFJÖRÐUR

HEITI TEIKNINGAR
HITALAGNIR
GRUNNMYND 1. HÆÐ - BLAÐ 2

FRUMÚTGÁFA	MKV.	STÆRÐ
27.10.2022	1:50	A1

VERKNÚMER	VERKHLUTI	TEIKNINGANÚMER	ÚTGÁFA
3.151.348	000	VDR-3102	01

TÖLVUSKRÁ: C:\Users\viktor\Documents\348-OBR-HVAC-2022_Viktor\Hava.rvt