Hleðslustöðvar fyrir rafbíla Nónhamar 2:

Sameignartafla er 200A fyrir almenna lýsingu og lóð ásamt hleðslustöðvum
fyrir rafbíla á bílastæðum en mælt er með sérmerkingu á stæðum fyrir hvern íbúa.
Uppstilling sem hér er sýnd tekur mið af álagsstýrðum hleðslustöðvum eingöngu.
Álagsstýringin er sett á stofninn í töflunni og stýrir hleðslunni inn á þá bíla sem eru að kalla eftir hleðslu. Ef mikið álag er á kerfinu, þ.e. margir bílar að hlaða samtímis, jafnast hleðslan á milli bíla. Um leið og einhverjir bílar ná fullri hleðslu eykst hleðslan á þeim sem eftir eru.

2x50mm

2x50mm

2x50mm

2x50mm

2x50mm

1x50mm

Tillaga - lár stólpi
lýsir niður á
gönguleið

+T1.0-F1.2.4

7x50mm

+T1.0-1.1.10

MÓTTEKIÐ
11. NÓV. 2021
fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

ÚTG.	DAGS	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

SKÝRINGAR

- Hreyfiskynjari
- Víðveruskynjari
- Tenglar og rofi - H:1100 mm
- Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
- Einfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
- Veggdós
- Tengidós innf./utanál.
- Loftljós með innb. hreyfiskynjara og neyðarljósi
- Loftdós
- Einfaldur rofi
- Samrofi (rofi sem virkar með öðrum eins rofa á sömu ljós)
- Þrýstirofi f. t.d. dimma í töflu
- Dimmer í dós, þrýstidimmer eða snúningss
- T1.0/TS1.0 Rafmagnstafla/ samáspennutafla
- Dós fyrir loftnet (ekki dregið í)
- Dós fyrir síma (ekki dregið í)
- DS Dyrasími
- S Símatengill
- L Loftnetstengill
- Jarðtenging sturtu
- IP44 Rakaþéttur tengill utl./innf. IP44
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Að rafmagnstöflu eða tengikassa
- T1.4/F1.6 Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6
- Röralögn í gólfi

TESLA ehf
Raflagna- og lýsingarhönnun
Svanbjörn Einarsson, kt.180265-3339
698-2624, svanbjorn@teslaehf.is

Fjölbýlishús

Nónhamar 2

Rafkerfi

1. hæð raflagnir, ljós og tenglar

Norður hluti

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	SVE
2021.05.26	A1	TEIKNAÐ:	SVE
01_40_02		YFIRFARIÐ:	SVE
DAGS:	MÆLIKVARÐI		ÚTGÁFA
2021.11.01	1:50		A

Dagsetning aðaluppdrátta: 28.04.2020

Hönnuður: Svanbjörn Einarsson kt.180265-3339

Hönnunarstjóri:

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
M 1:50

t:\verkefnamöppur\2021.05.26 nonhamar 2 fyrir mk\4. vinnugögn\Teikningar\01_40 Almennar raflagnir.dwg