


Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	23.11.2022	FRUMTJÓGAFA MNI.03	HÖG

Semþykkt bann
29. des. 2022
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson




Sjá almennar skýringar á teikn. P0-01 og P0-02
Þvermál loftræsilaagna er 100 úr blíkki, nema annað sé tekið fram.
Eldveirja þarf lagin með einangrun, sem ferðast á milli brunahófa og liggja í opnu rými.

Loftbil undir hurð eða yfirstraumsrist

VERKFRÆÐISTOFA
NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Hæðarnar 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 599-3077 / 599-3577
kl. 46421-0470. nne@nne.is www.nne.is

HRINGHAMAR 21-25
221 HAFNARFJÖRDUR
SÉRUPPDÆTTIR PÍPULAGNIR MNI.03
LOFTRÆSTING - GRUNNMÝND 2.HÆÐ

Hönnun:	ALM	Verknúmer:	22012
Teiknað:	ALM	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	23.11.2022
Semþykkt:		Teikn.nr.:	P4-21C
Hákon Örn Ómarsson Kl. 300577-3189	<i>Hi</i>	Áritun hönnunarstjóra:	Útgáfa:
Kristinn Ragnarsson Kl. 120944-2699	<i>JA</i>		1



Skýr. 23.11.2022 10:56:15
Pict. 072822

Copyright © NNE Verkefni ehf. - Hringhamar 21-25. Öllum réttum er gætt. Öllum réttum er gætt. Öllum réttum er gætt.