


Samþykkt þátt  
29. des. 2022  
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarföð  
Róbert A. Róbertsson



Sjá almennar skýringar á teikn. P0-01 og P0-02  
Þvermál loftræslingna er 100 úr blíkkí, nema annað sé tekið fram.  
Eldverja þarf lagnir með einangrun, sem ferðast á milli brunahöfta og liggja í opnu rými.

Lottbil undir hurð eða yfirstraumsrist

### VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf  
Hæðarsín 6 - 201 Kópavogur Ísland  
s. 895-3077 / 895-3577  
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

**HRINGHAMAR 21-25**  
221 HAFNARFJÖRDUR  
SÉRUPPDRETTIR PÍPULAGNIR MH. 03  
LOFTRÆSTING - GRUNNMÝND 3.HÆÐ

Hönnun:	ALM	Verknumér:	22012
Teiknað:	ALM	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	23.11.2022

Samþykkt:	Hákon Örn Ómarsson Kl. 300577-3189	Teikn.nr.:	P4-31C
Áritun hönnunarstjóra:	Kristinn Ragnarsson Kl. 120944-2699	Útgáfa:	1
Útgáfa / Dagsetning aðalupplýsinga:			

