



Lagnir Kjallara, Grunnmynd 1:50

Samþykkt þann  
21. Júlí 2013  
Byggingaáskilningur í Hafnarfirði  
F.H. Hinrikur S. Gunnarsson

Lykilmynd

**Hítalagnir Skýringar**

Hítalagnir skulu vera úr svörtum stálpum með skruðum tengiskjújum samsvarami DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Greinar að einstökum öflum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagar með 20mm glerullar hökum. Á alla efna komi sjálfvirkir öfnósk, stílla og jöfukúr. Lagnir skal brýstörfa við 6 bór, og skal brýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

**Neysluvatnslagnir Skýringar**

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fualjitem separ composite pipe SDR 7.4 frá Aquatherm og SHT-PB frá Aquatherm. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með vökuendnum festingum Meista fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 20 mm 85 sm 25 mm 95 sm 32 mm 110 sm 40 mm 125 sm 50 mm 145 sm 63 mm 165 sm Einangra skal lagnir með ádragseingrun. Lóðrettar stöflalagnir eru haldar með eivarnakvöðu.

**Fráveitulagnir Skýringar**

Fráveitulagnir innanhúss skulu vera úr steypujörni. Pipur skal setja saman með múlfum úr ryðfúlu stáli og með þéttingu úr gúmmi. Allt efni skal vera samsvarami að gerð og gæðum. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með vöðgandi tengiskjújum. Nota skal hjóðeinsangandi burðarfestingar á kórrettar lagnir.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 525-4008, 981-9951 Netfang: sveinh@simnet.is		Staður <b>Dalsás 2 Hafnarfirði</b> Skýring <b>Lagnir Kjallara</b>	
Hannað / Teknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
	1:50	10.5.13	08-12
			Teikn.nr. 2-03