

OFNANÚMÉR	RÝMI	HÆÐ (mm)	LENGD (mm)	ORKA (W)	TENGING	VALINN OFN
0021-A	GEYMSLA	600	2.100	4.000		
0022-A	GEYMSLA	600	2.100	4.000		
0024-A	PVOTTAHÚS	600	2.000	2.500		
0101-A	BAD	700	400	350		
0101-B	GEYMSLA	600	1.300	850		
0101-C	ANDDYRI	600	500	500		
0101-D	STOFA	400	1.300	1.200		
0101-E	STOFA	400	2.600	2.200		
0101-F	HJÓN	600	1.500	1.100		
0102-A	BAD	700	400	350		
0102-B	GEYMSLA	600	1.300	800		
0102-C	ANDDYRI	600	500	500		
0102-D	STOFA	400	1.300	800		
0102-E	STOFA	400	2.200	1.800		
0102-F	HJÓN	600	1.500	1.000		
0103-A	BAD	700	400	350		
0103-B	GEYMSLA	600	1.300	800		
0103-C	ANDDYRI	600	500	500		
0103-D	STOFA	400	1.300	800		
0103-E	STOFA	400	2.200	1.800		
0103-F	HJÓN	600	1.500	1.000		
0104-A	HJÓN	600	1.500	1.000		
0104-B	STOFA	400	2.200	1.800		
0104-C	STOFA	400	1.300	800		
0104-D	ANDDYRI	600	500	500		
0104-E	GEYMSLA	600	1.300	800		
0104-F	BAD	700	400	350		
0105-A	HJÓN	600	1.500	1.000		
0105-B	STOFA	400	2.200	1.800		
0105-C	STOFA	400	1.300	800		
0105-D	ANDDYRI	600	500	500		
0105-E	GEYMSLA	600	1.300	800		
0105-F	BAD	700	400	350		
0106-A	HJÓN	600	1.500	1.100		
0106-B	STOFA	400	2.600	2.200		
0106-C	STOFA	400	1.300	1.200		
0106-D	ANDDYRI	600	500	500		
0106-E	GEYMSLA	600	1.300	850		
0106-F	BAD	700	400	350		
0107-A	HJÓN	600	2.100	2.000		
0201-A	BAD	700	400	350		
0201-B	GEYMSLA	600	1.300	850		
0201-C	ANDDYRI	600	500	500		
0201-D	STOFA	400	1.300	1.200		
0201-E	STOFA	400	2.600	2.200		
0201-F	HJÓN	600	1.500	1.100		
0202-A	BAD	700	400	350		
0202-B	GEYMSLA	600	1.300	800		
0202-C	ANDDYRI	600	500	500		
0202-D	STOFA	400	1.300	800		
0202-E	STOFA	400	2.200	1.800		
0202-F	HJÓN	600	1.500	1.000		
0203-A	BAD	700	400	350		
0203-B	GEYMSLA	600	1.300	800		
0203-C	ANDDYRI	600	500	500		
0203-D	STOFA	400	1.300	800		
0203-E	STOFA	400	2.200	1.800		
0203-F	HJÓN	600	1.500	1.000		
0204-A	HJÓN	600	1.500	1.000		
0204-B	STOFA	400	2.200	1.800		
0204-C	STOFA	400	1.300	800		
0204-D	ANDDYRI	600	500	500		
0204-E	GEYMSLA	600	1.300	800		
0204-F	BAD	700	400	350		
0205-A	HJÓN	600	1.500	1.000		
0205-B	STOFA	400	2.200	1.800		
0205-C	STOFA	400	1.300	800		
0205-D	ANDDYRI	600	500	500		
0205-E	GEYMSLA	600	1.300	800		
0205-F	BAD	700	400	350		
0206-A	HJÓN	600	1.500	1.100		
0206-B	STOFA	400	2.600	2.200		
0206-C	STOFA	400	1.300	1200		
0206-D	ANDDYRI	600	500	500		
0206-E	GEYMSLA	600	1.300	850		
0206-F	BAD	700	400	350		
0301-A	BAD	700	400	350		
0301-B	GEYMSLA	600	1.300	850		
0301-C	ANDDYRI	600	500	500		
0301-D	STOFA	400	1.300	1.300		
0301-E	STOFA	400	2.600	2.400		
0301-F	HJÓN	600	1.500	1.100		
0302-A	BAD	700	400	350		
0302-B	GEYMSLA	600	1.300	800		
0302-C	ANDDYRI	600	500	500		
0302-D	STOFA	400	1.300	900		
0302-E	STOFA	400	2.200	2.000		
0302-F	HJÓN	600	1.500	1.000		
0303-A	BAD	700	400	350		
0303-B	GEYMSLA	600	1.300	800		
0303-C	ANDDYRI	600	500	500		
0303-D	STOFA	400	1.300	900		
0303-E	STOFA	400	2.200	2.000		
0303-F	HJÓN	600	1.500	1.000		
0304-A	HJÓN	600	1.500	1.000		
0304-B	STOFA	400	2.200	2.000		
0304-C	STOFA	400	1.300	900		
0304-D	ANDDYRI	600	500	500		
0304-E	GEYMSLA	600	1.300	800		
0304-F	BAD	700	400	350		
0305-A	HJÓN	600	1.500	1.000		
0305-B	STOFA	400	2.200	2.000		
0305-C	STOFA	400	1.300	900		
0305-D	ANDDYRI	600	500	500		
0305-E	GEYMSLA	600	1.300	800		
0305-F	BAD	700	400	350		
0306-A	HJÓN	600	1.500	1.100		
0306-B	STOFA	400	2.600	1.300		
0306-C	STOFA	400	1.300	2.400		
0306-D	ANDDYRI	600	500	500		
0306-E	GEYMSLA	600	1.300	850		
0306-F	BAD	700	400	350		

Orkuþörf [W] = 114.500

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ
KJALLARA Í TENGIRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA
ALUPEX Ø25x2.5. FRÁ
TENGIRIND AÐ TÆKJUM
SKULU LAGNIR VERA
Ø20x2.25.

HITALAGNIR:
LÓDRÉTTAR LANGIR FRÁ
KJALLARA Í TENGIRIND Í
ÍBÚÐUM SKULU VERA
STÁLLAGNIR SVART Ø20.
FRÁ TENGIRIND AÐ
TÆKJUM SKULU LAGNIR
VERA PEX Ø12x2.0.

FRÁRENNSLI:
FALLPÍPUR SKULU VERA
Ø100PP. HLIÐARLAGNIR AÐ
SALERNI SKLA VERA
Ø100PP. HLIÐARLAGNIR AÐ
ELDHÚSVÖSLUM-PVOTTAVELUM
SKULU VERA Ø70PP.
AÐARAR HLIÐARLANGIR
SKULU VERA AÐ MINNSTA
KOSTI Ø50PP.

LAGNASTOKKUR OG SKAL
VERA BÆÐI
HLJÓÐEINANGRAÐUR OG
ELDVARINN, SJÁ
TEIKNINGAR ARKITEKTS.

NIÐURFÖLL Í SVÖLUM:
LAGNIR AÐ NIÐURFÖLLUM Í
SVÖLUM SKULU VERA AÐ
MINNSTAKOSTI Ø50 MEÐ.
SJÁ GRUNNMYND LAGNA.

ATHUGASEMD:
VAL Á OFNAGERÐ OG STÆRÐ ER HÁÐ
SAMÞYKKI ARKITEKTS

Fríðrik Ólafsson - Verkfræðingur
Reykjaföld 14, 112 - R Net: fridrik@olafsson.is
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-5548

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Sími: 896-5548, Fax: 896-5548
Netfang: ragnars@olafsson.is
Kennitala: 240753-2439

PROJAFN:	TERMINN:	VERKNAÐUR:
RGG-FÓ	FÓ-RGG	RGG-FÓ
2013.01.10	ENGINN	-

Bjarkavellir 1C - Hafnarfjörður
OFNATAFLA

VERKNAÐUR:	BLAÐ:	UPPLAUSN:
201207-50	LC1-16	-