14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C B A

Grjótsvelgur

ÞN DN70 — DN110PVC

GH=16,85 við sökkulvegg

Undir sökkul

Idráttarrör
2stk.110mm
1stk. 50mm

10‰ halli að niðurfollum

Efnamóttaka

16,30 — 15,95 — DN 110 PVC 17‰ — 15,90

Niðurfallarist — GN — 16,20 — 15,78

GH=16,77

Niðurfallarist — GN — 16,10 — 15,60

DN 110 PVC 17‰

Niðurfallarist — GN — 16,10 — 15,44

DN 110 PVC 17‰ — DN 110PVC — 15,40

Einstreymiloki

Lokaður frárennslistankur 4 m³

Að fráveitukerfi lóðar

Loki skal vera lokaður.
Verði óhapp í húsi skal dæla efni úr tanknum og fjarlægja.
Loka má opna til að hleypa ómenguðu vatni í fráveitukerfi lóðar og honum lokað strax aftur.

Idráttarrör 15cm undir steypu, endar gangi upp úr plötu

Frá hitaveituinntaki DN63PEH affall hitaveitu

GH=16,85 við sökkulvegg

ÞN DN70

Affall hitaveitu DN63PEH

DN 110

DN110 PVC

Grjótsvelgur

BR Ø600
BK 15,60

Ø150ST

Tengist eldri frárennslislögn sjá teikningu nr. 512

ÞN DN70 — DN110 PVC — Grjótsvelgur

ÞN DN70 — DN110PVC — Grjótsvelgur

Grunnmynd
1 = 50 mm

ir

6,85

70PP ⅣV

HL
GNG

VS
15,70

50PP ⅣV

HL

ÞVS

40PP ⅣV

EV

Eldhús

0 1 2 4m
Kvarði 1:50

Lagnir skulu lekaprófaðar.

Samþykkt þann
12. nóv. 2014
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

7.11.2014
HEILBRIGÐISEFTIRLITS
HAFNARFJARÐAR-
~~GARÐA~~ KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 210 Garðabæ

A	Verkteikning	ÁS	07.11.14
Útg.	Breytingar	Hönnuður	Dags

Verkteikning

Berghella 1, Hafnarfirði

Strendingur ehf.
Verkfræðiþjónusta
Fjarðargata 13-15 – 220 Hafnarfjörður
sími 565 5616, fax 565 5611
strendingur@strendingur.is

Efnamóttaka – Frárennsli
Grunnmynd 2/2

Hönnuður 7.11.2014
Ásmundur Sigvaldason kt. 240545-4119

Dags 07.11.2014

Teiknað / Hannað af JW/ÁS

Samræmingarhönnuður

Mælikvarði 1:50

Númer teikningar 302

Blaðstærð A1

V:\Berghella 1 – Efnamóttaka\Teikningar\Frárennsli_hus.dwg