Samþykkt þann 25. nóv. 2014
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

YFIRLITSMYND mkv. 1:150
2. hæð

SKÝRINGAR:
Stofninn ø100 eru upp undir steyptum bitum.
Allir stútar að rýmum eru ø65 og þar skal setja loka.
Slökkvilagnir fyrir hvert einstakt rými þarf að hann með tilliti til brunaálags rýmisins, sem nú er óþekkt. Því er einungis sett stofnlögn með stútum að hverju rými.

Breyting 18.11.'14: Stútar að rýmum minnka úr ø80 í ø65 mm.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.	Sigurður Hafsteinsson byggingatæknifræðingur Kt. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6668.	LÓNSBRAUT 6, HAFNARFIRÐI	
Teikn. nr. / Tilvísun á teikningu	Br. / Dags.	SPRINKLER, YFIRLITSMYND STOFNAR OG STÚTAR	
Samþykkt		Hannað: SH	Teiknað: VB
		Dagsetning: 06.09.2002	Verk nr.: B-01-05-18
		Mælikvarði: 1:150	Teikn. nr.: L-501