Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
05 JUN 2015

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

C B A

Sökkulskaut

"ÚT" Gr.108
H=Ofan við dyr
Gr.203
Gr.402
5x6° 3x32A H=120
H=110 Gr.307
3 Gr.212
5x6° 3x32A H=120 Gr.402
H=110 Gr.217
3 Gr.212
H=Ofan við dyr
"ÚT" Gr.108
Gr.203
5x6° 3x32A H=120 Gr.403
H=110 Gr.217

"ÚT" Gr.108
Gr.215 H=110
Gr.214 H=110
Gr.214 H=110
Gr.307 3x16A H=110
Gr.213 3x16A H=110
Gr.214 H=110
Gr.215 H=110

Gr.406 T 1.1 5x6° 3x32A H=120
3 M Gr.211
Gr.108 T 1.1 "ÚT"
Gr.203 T 1.1
H=Ofan við dyr
3 Gr.211
Gr.108 "ÚT"
Gr.203
H=Ofan við dyr
3x32A H=120 Gr.401 5x6°

Sökkulskaut

SNIÐ Í STEYPUMÓT



FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 $^{\circ}$.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 107 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

R$_j$ REYKSKYNJARI jóniskur
R$_o$ REYKSKYNJARI optiskur
HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Áritun aðalhönnuðar

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
A	15-03-26	VINNUTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.		220146-2439

BERGHELLA 1 HAFNARFIRÐI
EFNAMÓTTAKA
RAFLÖGN NIÐRI (1)

TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687388
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSHÖNNUÐUR SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	1-RN-01
SÍÐASTA TNR.	1
TNR.	AF
ÚTG.	A
GEYMSLUNR.	