Samþykkt þann
17 JUL 2015
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Tjarnavellir 3 - 1. hæð
Ofnalisti dt=40 Ofnatengi = 10mm

Nr	Staðsetning	Hæð cm	Lengd cm	Afköst W	Valin afköst W	ATH
001	Líkamsræktarsalur	30	200	2.300		
002	Líkamsræktarsalur	30	200	2.300		
003	Líkamsræktarsalur	30	240	2.750		
004	Líkamsræktarsalur	30	240	2.750		
005	Líkamsræktarsalur	30	240	2.750		
006	Líkamsræktarsalur	30	220	2.500		
007	Líkamsræktarsalur	30	220	2.500		
008	Líkamsræktarsalur	60	200	2.800		
009	Líkamsræktarsalur	60	300	4.200		
010	Salur	60	160	2.200		
011	Salur	60	160	2.200		
012	Salur	60	180	2.500		
013	Teygjur	60	240	3.350		
014	Salur	60	240	3.350		
015	Salur	60	240	3.350		
016	Salur	60	160	2.200		
017	Salur	60	160	2.200		
018	Salerni	60	80	1.000		
019	Starfsmenn	60	140	1.000		
020	Skrifstofa	60	140	1.000		
021	Ræsting	60	80	1.000		
022	Lobbý og barsvæði	30	220	1.750		
023	Lobbý og barsvæði	30	220	1.750		
024	Lobbý og barsvæði	30	200	1.600		
025	Veitingasalur	30	240	1.900		
026	Veitingasalur	30	240	1.900		
027	Veitingasalur	30	240	1.900		
028	Veitingasalur	30	240	1.900		
029	Veitingasalur	30	240	2.750		
030	Veitingasalur	30	240	2.750		
031	Salur	30	240	2.750		
032	Salur	30	240	2.750		
033	Salur	30	140	1.600		
034	Salur	30	140	1.600		
035	Salur	30	240	2.750		
036	Salur	30	240	2.750		
037	Starfsmenn	60	140	1.000		
038	Gangur	60	140	1.000		
			Alls:	**84.600**		

Tjarnavellir 3 - 4. hæð
Ofnalisti dt=40 Ofnatengi = 10mm

Nr	Staðsetning	Hæð cm	Lengd cm	Afköst W	Valin afköst W	ATH
401	Herbergi	30	180	1.446		
402	Herbergi	30	220	1.766		
403	Herbergi	30	240	1.927		
404	Herbergi	30	240	1.927		
405	Herbergi	30	240	1.927		
406	Herbergi	30	240	1.927		
407	Herbergi	30	240	1.927		
408	Herbergi	30	240	1.927		
409	Herbergi	30	240	1.927		
410	Stigahús	30	240	1.927		
411	Herbergi	30	240	1.927		
412	Herbergi	30	240	1.927		
413	Herbergi	30	240	1.927		
414	Herbergi	30	240	1.927		
415	Herbergi	30	240	1.927		
416	Herbergi	30	240	1.927		
417	Herbergi	30	240	1.927		
418	Herbergi	30	220	1.766		
419	Útgangur	30	180	1.446		
420	Herbergi	50	120	757		
421	Herbergi	50	80	720		
422	Herbergi	50	160	1.440		
423	Herbergi	50	60	379		
424	Herbergi	50	60	379		
425	Herbergi	50	160	1.440		
426	Herbergi	50	80	720		
427	Herbergi	50	160	1.440		
428	Herbergi	50	60	379		
429	Herbergi	50	60	379		
430	Herbergi	50	160	1.440		
431	Herbergi	50	60	379		
432	Herbergi	50	160	1.440		
433	Herbergi	50	160	1.440		
434	Herbergi	50	60	379		
435	Salur	50	60	379		
436	Útgangur	50	160	1.440		
			Alls:	**50.259**		

Tjarnavellir 3 - 2. hæð
Ofnalisti dt=40 Ofnatengi = 10mm

Nr	Staðsetning	Hæð cm	Lengd cm	Afköst W	Valin afköst W	ATH
201	Herbergi	40	180	943		
202	Herbergi	40	220	1.672		
203	Herbergi	40	200	1.519		
204	Herbergi	40	200	1.519		
205	Herbergi	40	200	1.519		
206	Herbergi	40	200	1.519		
207	Herbergi	40	200	1.519		
208	Herbergi	40	200	1.519		
209	Herbergi	40	200	1.519		
210	Stigahús	40	200	1.519		
211	Herbergi	40	200	1.519		
212	Herbergi	40	200	1.519		
213	Herbergi	40	200	1.519		
214	Herbergi	40	200	1.519		
215	Herbergi	40	200	1.519		
216	Herbergi	40	200	1.519		
217	Herbergi	40	200	1.519		
218	Herbergi	40	180	943		
219	Útgangur	50	90	568		
220	Herbergi	50	70	630		
221	Herbergi	50	140	1.260		
222	Herbergi	50	60	379		
223	Herbergi	50	60	379		
224	Herbergi	50	140	1.260		
225	Herbergi	50	70	630		
226	Herbergi	50	140	1.260		
227	Herbergi	50	60	379		
228	Herbergi	50	60	379		
229	Herbergi	50	140	1.260		
230	Herbergi	50	60	379		
231	Herbergi	50	140	1.260		
232	Herbergi	50	140	1.260		
233	Herbergi	50	60	379		
234	Herbergi	50	60	379		
235	Salur	50	140	1.260		
236	Útgangur	50	90	568		
			Alls:	**40.212**		

Tjarnavellir 3 - 3. hæð
Ofnalisti dt=40 Ofnatengi = 10mm

Nr	Staðsetning	Hæð cm	Lengd cm	Afköst W	Valin afköst W	ATH
301	Herbergi	30	120	963		
302	Herbergi	30	220	1.766		
303	Herbergi	30	180	1.446		
304	Herbergi	30	180	1.446		
305	Herbergi	30	180	1.446		
306	Herbergi	30	180	1.446		
307	Herbergi	30	180	1.446		
308	Herbergi	30	180	1.446		
309	Herbergi	30	180	1.446		
310	Stigahús	30	180	1.446		
311	Herbergi	30	180	1.446		
312	Herbergi	30	180	1.446		
313	Herbergi	30	180	1.446		
314	Herbergi	30	180	1.446		
315	Herbergi	30	180	1.446		
316	Herbergi	30	180	1.446		
317	Herbergi	30	180	1.446		
318	Herbergi	30	220	1.776		
319	Útgangur	30	120	963		
320	Herbergi	50	90	568		
321	Herbergi	50	70	630		
322	Herbergi	50	140	1.260		
323	Herbergi	50	60	379		
324	Herbergi	50	60	379		
325	Herbergi	50	140	1.260		
326	Herbergi	50	70	630		
327	Herbergi	50	140	1.260		
328	Herbergi	50	60	379		
329	Herbergi	50	60	379		
330	Herbergi	50	140	1.260		
331	Herbergi	50	60	379		
332	Herbergi	50	140	1.260		
333	Herbergi	50	140	1.260		
334	Herbergi	50	60	379		
335	Salur	50	60	379		
336	Útgangur	50	140	1.260		
			Alls:	**40.459**		

aðalhönnuður:
Kári Eiríksson - Arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059

BR.	DAGS.	TEXTI

TJARNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI

OFNALISTAR

HANNAÐ: GL TEIKNAÐ: GL YFIRF: KMÞ DAGS: 24.04.2015
SAMÞYKKT: KT: 130257-2409
SKJAL:
KVARÐI ----
BLAÐ NR. L-22

VK Verkfræðistofa
Bæjarlind 10, 105 Reykjavík
Sími: Gsm 821-4922
verkkop@internet.is
Kristinn Már Þorsteinsson

AÐALUPPDRÆTTIR: