

SKÝRINGAR


- 2KR1-38 KÆLIRAFTUR PARASOL cPF 1200X600 EDA SAMBÆRILEGT. AFKÖST 1288 W VIÐ VATN 11/15 °C OG LOFT 50 L/S @ 16/24°C.
- 211 DREIFARI CDRb 160+ RISTARBOX ALSd 125-160
- 212 DREIFARI CDRb DN125+RISTARBOX ALSd 125-125
- 213 RIST MEÐ LEIÐBLÖÐUM Í 2 ÁTTIR 400X200 ÁSAMT HLJÓÐEINANGRUDU STILLIBOXI.
- 2U1 ÚTSOGSVENTILL DN100
- 2U2 ÚTSOGSVENTILL DN125
- 2U3 RIST MEÐ LEIÐBLÖÐUM Í TVÆR ÁTTIR 400X200 ÁSAMT HLJÓÐBOXI, SJÁ SÉRMYND TEIKNINGU
- 2U4 GÓTUD RIST 600X600, 50%, SJÁ TEIKNINGU 5-A000

TILVÍSANIR


- ALMENNUR SKÝRINGARTEXTI SJÁ TEIKNINGU, 14014-5-A000
- KERIFSMYND LOFTRÆSIKERFIS KERFI 1 OG 8 SJÁ TEIKNINGU, 14014-5-A001.
- KERIFSMYND LOFTRÆSIKERFIS KERFI 5 SJÁ TEIKNINGU, 14014-5-A001.

NÚMER KERFA

- 1 LOFTRÆSIKERFI FYRIR FLUGHERMI OG ÆFINGASAL.
- 2 LOFTRÆSIKERFI FYRIR KENNSLUSTOFUR OG STARFSMANNARÝMI.
- 3 KÆLISAMSTÆÐA FYRIR FLUGHERMI.
- 4 ÚTSOGSKERFI FYRIR FLUGVÉLASKRÖKKA.
- 5 LOFTRÆSIKERFI FYRIR SKRIFSTOFUBYGGINGU.
- 6 KÆLIERFI FYRIR KÆLIRAFTA.
- 7 HITAKERFI FYRIR OFNA.
- 8 ÚTSOGSKERFI FYRIR ELSHÚS Í SKÓLABYGGINGU.



LYKILMYND



ARIJUNARALHÖNNUNAR KT. 11251-3019

A	29.04.15	HÖNNUN FYRIR STEYPA BYGGINGU	
BR.	DAGS.	BREYTING	SAMP.



FLUGVELLIR 1 HAFNARFIRDI
NÝBYGGING
LOFTRÆSING
3. HÆÐ
GRUNNMYND

HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYF.
ERV einar@ferill.is	DAG	21.07.14	29.04.15
MKV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYF.
1:50	14014	5 - 1301	A

