Samþykkt þann
23 NOV 2015
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Undirskrift samræmingarhönnuðar

Lykilmynd

Útsogshlíf lxbxh = 2500x1100x500
Útdregið loftmagn 2500m3/klst

Stokkur heilsoðinn úr 1,5 mm stáli

100 m3/klst
300 m3/klst
ø100
ø250
ø200
600x150
350x150
800x450
700x450
600x400
500x400
6000 m3/k
ø315
ø160
ø250
800x250
1000x350
800x250
1000x350
800x250
1000x350
Yfirstr.
Til loftræsi-kletа
ø200
800x200
Grunnmynd þaks 1:50

Grunnmynd 1. hæðar 1:50

Ath: Teikning í A1

Björn Guðbrandsson
Kt. 171174-4059

Nr.	BREYTING	DAGS

ÁSTJARNARSÓKN

Kirkjuvellir 1
Loftræsing
Grunnmynd 1. hæðar - hluti

Kvarði: 1:50			Teikning nr.: L-01
Hannað: KHK	Dags: 13.11.2015		
Teiknað: KHK	Yfirfarið:		
Verknúmer.:	Skráarheiti:		

BLIKKsmiðurinn hf
Tæknideild
MALARHÖFÐA 8, 108 REYKJAVÍK
SÍMI: 5772727 Fax: 5772737
Póstfang: blikk@blikk.is

Undirskrift:
ID 191262-2209