

ALMENNT

UM ER AÐ RÆÐA NÝJA SNJÓBRÆÐSLU VIÐ SKRIFSTOFUBYGGINGU. SNJÓBRÆDD SVÆÐI ERU SAMTALS UM 775 m² AÐ STÆRD, EN ÞAÐ ÚTHEIMTIR 648 m² X 180 W/m² = 116.600 WÖTT EÐA 116,6 KW. SNJÓBRÆDSLUKERFIÐ SKIPTIST Í TVÖ KERFI ANNAD SEM ANNAR GÖNGUSTIGUM NORÐAN VIÐ BYGGINGUNA OG HITT ANNAR GÖNGUSTIGUM SUNNAN VIÐ BYGGINGU.

STÆRD OG LÖGUN SNJÓBRÆDDRA SVÆÐA ER SAMKVÆMT LÓÐAHÖNNUÐI.

HÖNNUNARFORSENDUR

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112;2012
HITALAGNIR ÍST 69:2002 ÍST EN 442

SKAMMSTAFANIR

NF NIÐURFALL
DN ÞAK NIÐURFALL
GK GÓLFKÓTI

SNJÓBRÆÐSLU LÖGN

STÝRISTRENGUR

FRAMRÁS

BAKRÁS

SNJÓBRÆDSLUSKRÁ DREIFIKISTA #1

SLAUFNA	c/c	L	STÆRD	AFKÖST	q	OPNUN
NR.	[mm]	m	[m ²]	[W]	l/min	STILLILOKA
1-1	250	172	43	7740	5,57	71 %
1-2	250	202	50,5	9090	6,54	88 %
1-3	250	222	55,5	9990	7,18	100 %
1-4	250	202	50,5	9090	6,54	88 %
1-5	250	206	51,5	9270	6,67	90 %
1-6	250	98	24,5	4410	3,17	34 %

SAMTALS 1102 m 275,5 49,6 kW 35,66 l/min

SNJÓBRÆDSLUSKRÁ DREIFIKISTA #2

SLAUFNA	c/c	L	STÆRD	AFKÖST	q	OPNUN
NR.	[mm]	m	[m ²]	[W]	l/min	STILLILOKA
2-1	250	184	46	8280	5,95	89 %
2-2	250	191	47,75	8595	6,18	93 %
2-3	250	172	43	7740	5,57	81 %
2-4	250	160	40	7200	5,18	74 %
2-5	250	196	49	8820	6,34	97 %
2-6	250	201	50,25	9045	6,50	100 %
2-7	250	193	48,25	8685	6,25	95 %
2-8	250	191	47,75	8595	6,18	93 %

SAMTALS 1488 m 372 67,0 kW 48,15 l/min

VARMAGJÖF

TIL UPPHITUNAR Á SKRIFSTOFUBYGGINGUNNI ÞARF UM 145 KW OG MÁ BÚAST VIÐ AÐ FÁ ALLT AÐ 0,87 l/s AF 35°C HEITU VATNI FRÁ BAKRÁS BYGGINGARINNAR. VIÐ ÚTREIKNING Á AFKASTAGETU SNJÓBRÆDSLUNNAR ER HINS VEGAR EINUNGIS GERT RÁÐ FYRIR AÐ UM 75% AF ORKUPÖRF HÚSSINS SKILI SÉR Í RAUN TIL SNJÓBRÆDSLUNNAR. MIÐAÐ VIÐ AÐ NÝTA BAKRÁSARVATNIÐ FRÁ 35°C NIÐUR Í 15°C FÁST 0,75X0,87X4,186X20 = 54,6 KW TIL SNJÓBRÆDSLUNNAR. INNSPÝTING ÞARF ÞVÍ AÐ ANNA 8 KW SEM GERIR 0,03 l/s. SNJÓBRÆÐSLA NORÐAN VIÐ BYGGINGUNA EÐA DEILIKISTA 2 ER HITUÐ UPP MEÐ BAKRÁS HITAKERFIS AF SKRIFSTOFUBYGGINGUNNI OG INNSPÝTINGU. TENGIRIND OG ANNAR BÚNAÐUR SNJÓBRÆÐSLU ER STAÐSETTUR Í HORNIN Á FLUGHERMISBYGGINGUNNI.

TIL UPPHITUNAR Á SNJÓBRÆÐSLU SUNNAN VIÐ BYGGINGUNA ER NOTAST VIÐ BAKRÁS LOFTRÆSIKERFIS BYGGINGARINNAR. LOFTRÆSIKERFIÐ ÞARF UM 292 KW OG MÁ BÚAST VIÐ AÐ FÁ ALLT AÐ 1,75 l/s AF 35°C HEITU VATNI FRÁ BAKRÁS BYGGINGARINNAR. VIÐ ÚTREIKNING Á AFKASTAGETU SNJÓBRÆDSLUNNAR ER HINS VEGAR EINUNGIS GERT RÁÐ FYRIR AÐ UM 75% AF ORKUPÖRF HÚSSINS SKILI SÉR Í RAUN TIL SNJÓBRÆDSLUNNAR. MIÐAÐ VIÐ AÐ NÝTA BAKRÁSARVATNIÐ FRÁ 35°C NIÐUR Í 15°C FÁST 0,75X1,75X4,186X20 = 109,9 KW TIL SNJÓBRÆDSLUNNAR. ÞAÐ ER ÞVÍ EKKI ÞÖRF Á INNSPÝTINGU EN SETT ER ÞÓ LÁGMARKS INNSPÝTING Á KERFIÐ. TENGIRIND OG ANNAR BÚNAÐUR SNJÓBRÆÐSLU ER STAÐSETTUR Í INNTAKSRÝMI.

Á BAKRÁS SNJÓBRÆDSLULAGNA SKAL KOMIÐ FYRIR HITAMÆLUM OG STOPPLOKUM OG Á FRAMRÁS KOMI STILLILOKAR/STILLITÉ TIL ÞRÝSTIÞRINGAR.

MILLIHITARI SNJÓBRÆÐSLU FYRIR DEILIKISTU 1

STÆRD 50 kW
VATNSHITI INN 45 °C
VATNSHITI ÚT 20°C
VATNSMAGN HITAVEITUMEGIN 0,46 l/s.
ÞRÝSTIFALL VATNSMEGIN Í FORHITARA MINNA EN 20 KPa
GLYCOLHITI ÚT 35 °C
GLYCOLHITI INN 15 °C
ÞRÝSTIFALL GLYKOLMEGIN Í FORHITARA MINNA EN 20 KPa
VÖKVAMAGN GLYKOLMEGIN 0,65 l/s.

DÆLA

ÞREPASTÝRÐ HRINGRÁSADÆLA MEÐ AFKÖST 2,3 m³/klst VIÐ 6,5 mVs.

MILLIHITARI SNJÓBRÆÐSLU FYRIR DEILIKISTU 2

STÆRD 69 kW
VATNSHITI INN 45 °C
VATNSHITI ÚT 20°C
VATNSMAGN HITAVEITUMEGIN 0,62 l/s.
ÞRÝSTIFALL VATNSMEGIN Í FORHITARA MINNA EN 20 KPa
GLYCOLHITI ÚT 35 °C
GLYCOLHITI INN 15 °C
ÞRÝSTIFALL GLYKOLMEGIN Í FORHITARA MINNA EN 20 KPa
VÖKVAMAGN GLYKOLMEGIN 0,87 l/s.

DÆLA

ÞREPASTÝRÐ HRINGRÁSADÆLA MEÐ AFKÖST 2,8 m³/klst VIÐ 6,0 mVs.


SNJÓBRÆDSLULAGNIR

SNJÓBRÆDSLULAGNIR SKULU VERA ÚR HITAPOLNU PLASTI DN20 (Ø25) SÉRSTAKLEGA FRAMLEIDDAR TIL NOTKUNAR Í SNJÓBRÆDSLUKERFUM. LAGNIR SKULU ÞOLA A.M.K. 10 bar ÞRÝSTING VIÐ 60°C MIÐAÐ VIÐ 50 ÁRA ENDINGARTÍMA. LAGNIR SKULU LAGÐAR MEÐ 250 mm MILLIBILI Á VEL ÞJAPPAD UNDIRLAG OG FYLLT YFIR MEÐ SANDI. ÞJARLÆGÐARSTYKKI SKAL SETJA VIÐ ALLAR BEYGJUR OG MEÐ 5 m MILLIBILI Á BEINUM LÖGNUM. ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA Í GEGNUM STEYPTA VEGGI EÐA PLÖTUR SKAL SETJA PEH HLIÐARLÖGN UTAN UM LÖGN. EKKI ER LEYFLEGT AÐ KEYRA YFIR LAGNIRNAR NEMA Á ÞEIM SÉ VATNS- EÐA LOFTÞRÝSTINGUR.


STÝRING

ÞEGAR KERFIÐ KEYRIR, ER ÞAÐ MEÐ AÐSTOD DÆLU OG ER BAKRÁSARVATNI FRÁ HITAKERFI ALLTAF DÆLT Í GEGNUM MILLIHITARA. HITASTÝRÐUR LOKI ER Á INNSPÝTINGU OG SKYNNJAR HANN BAKRÁSINA FRÁ VARMASKIPTINUM OG BÆTIR VIÐ HEITU VATNI EF ÞARF.


SNJÓBRÆÐSLA UNDIR STEYPTUM PLÖNUM



SNJÓBRÆÐSLA UNDIR MALBIK



SNJÓBRÆÐSLA UNDIR HELLUM



FLUGVELLIR 1



BR.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

FLUGVELLIR 1 HAFNARFIRDI
NÝBYGGING
SNJÓBRÆÐSLA
ALMENNAR SKÝRINGAR
SKÝRINGA- OG AFSTÖÐUMYND

SAMPYKKTUR	KT.	270760-4229	
HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
HPV	hjalpi@ferill.is	ÞAG	20.01.16
MKV.	VERKNR.	TEKN. NR.	BREYT.
	14014	6-A000	