



Byggingarlýsing
 Suðurvangur 2-6 er steinsteyp fjölbýlishúsið á 4 hæðum. Í fjölbýlishúsinu eru alls 24 íbúðir. Útveggir hússins eru steinsteypir, múrhúðaðir og málaðir. Innveggir eru steypir, hláðir eða léttrir veggir. Hefubúndið bárujárn er á uppstólðu þaki hússins, en undir þakjárninu er þakpappi á borðaklæðningu. Eldri gluggar hússins eru hefubúndir í steyptri trégluggar (hvítir), en á austurhlöðu eru settir ál-trégluggar (hvítir).

Breytingar
 Sölt er um leyfi til að klæða syðsta hluta austurhlöðu hússins (á stígagangi nr. 6) með slétri 2 mm þykkri áklæðningu, á leiðarakerfi úr ál og með 50 mm steinullareinangrun undir leiðurum.

Festingar á áklæðningu
 Mesta vindosög sem myndast á fjölbýlishúsinu í 10,1 metra hæð yfir jörðu er 3,82 kN/m² með orryggisstuðli 1,5 (lí samræmi við EC1 part 2-4).

Vinklar skulu boltaðir á vegg með 8x80 mm heilgalvanhúðuðum murboltum. Lárétt bil milli vinkla má ekki fara yfir c/c 430mm og lóðrétt bil (á milli vinkla) má ekki fara yfir c/c 1000mm. Á hornsvæðum skal lárétt bil á milli vinkla ekki fara yfir 430 mm. Ekki má bolta vinkla nær en 80 mm frá úthornum. Hornsvæði við syðsta vegg hluta (heilðarlengd um 14,0 metrar) er 2,8 metrar, en við aðrar hlöður er hornsvæði 2,3 metrar.

Leiðarar (wagner álprófir eða sambærilegir) eru svo festir á vinkla með 4.8x22mm borskrúfum (2 stk í hvern vinkil) og alltaf skal setja vinkil í samskeyti leiðara.

Lóðrétt / lárétt bil milli hnoða þar sem plötur eru festar á leiðara má ekki fara yfir 250 mm og þar sem þéttung leiðara á við skal bil milli hnoða ekki fara yfir 250 mm.

Allur annar frágangur skal vera í samræmi við deili og verklysingu í útböðsgögnun.

A:
B:

verk: **Suðurvangur 2-6**
 Sérteikningar af Klæðningu

staðgreinir:	1400-1-85900020
landnúmer:	122616
Mælikvarði:	1:100 / 500
Frumbærð blaði:	A1
Teiknað:	AMR
Yfirfarið:	RK
Skráarnúmer:	15-008
Verknúmer:	
Dagsetning útgáfu:	2.2.2016
Endurskoðað:	

VERKSÝN EHF

Síðumúli 1 108 Býgjavík S-5176300 t:530100-1300

Sigurður Steinar Jónsson
 Reyf. 108 Býgjavík t: 1003614778 byggingafráttirinn

Sigurður Steinar Jónsson
 Gáðmálaráðgjafi t: 151203-0649 byggingafráttirinn

VERKSÝN

D-101

Takning þessa er útgáfa af undirbúnum fyrir hönd eignaða höfundarinnar, Verksýn ehf. Takningu þessa má ekki nota með neðum hætti án skriflegs samþykkingar.