



Lagnir 5. hæð, Grunnmynd 1:50



Altar lagnir að öfnum eru 16x2,2 Rautlan flex með sírefniskápu og hlífðaröri frá REHAU

Lykilmynd



Hitalagnir Skýringar

Öfnalagnir eru 16x2,2 Rautlan flex með sírefniskápu frá REHAU. Einangirgi skal nota víðurkennit efri, og gæta skal þess allir líkur kerfisins séu frá sama framleiðanda. Fæstingur skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þjár fæstingur við beygjur. Beyguradius skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Á alla öfna komi sjálfvækir óstökvar stíllök og loftskrútur þrýstisþöfnun á lögnum skiptit í tveir lotur. Þrýsti lota er framkvæmd í 1 kist. og er þrýstingurinn 9 bór þrýstifall má vera max 0,6 bór á seinni 30 mín. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 kist. Þrýstifall má vera max 0,2 bór.

Hitalagnir í kjallara og lóðréttar að tengingindum skulu vera frá svörum stálpípum með skrukudum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Grennar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjórangó á milli fæstinga Notamál Fjórangó 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m. Einangirgi skal lagnir með 20mm glerdular höllum. Á alla öfna komi sjálfvækir óstökvar, stílla og loftskrútur. Lagnir skul þrýstisþöfnun við 6 bór, og skul þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera Rautlan stálar frá REHAU. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-67 og DS-439. Fæsta skal lagnir með viðvækjendum fæstingum. Mesta fjórangó á milli fæstinga Notamál Fjórangó 16 mm 100 sm 20 mm 125 sm 25 mm 150 sm. Einangirgi skal lagnir í milliveggjum með aðgæpselrangum. Lóðréttar stöslagnir eru einangirgi með 20 mm einangirarhökkum.

Fráveitilagnir Skýringar

Fráveitilagnir skulu vera Skolan do soundproof pipe system. Allt efri skal vera samsvarandi að gerð og gæðum. Altar beygjur og grennar skulu gerðar með viðvækjendum fæstingum. Nota skal höfðeinangirgi burðarfestingar á lóðréttar lagnir.

| Utgata | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160851-25239 Brekkuvegur 6 Hafnarfjörður Sími: 555-4006, 961-9651 Netfang: sveinb@aimnet.is | | Staður Eskivellir 13 hafnarfirði | |
| Hannað / Teknað | | Kvartó 1:50 | Dagsetning 29.03.16 |
| | | Verkr. 06-15 | Tekn.nr. 2-15 |