9/3'16 151207

Samþykkt þann
11 MAR 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

S30 1:20



S31 1:20



S32 1:20



S33 1:20



Þ30 1:20



Þ31 1:20



Þ32 1:20



Þ33 1:20



Hæðaskil 1:20



Steypa C25.
Sement > 300 kg/m³, vatnssementstala (v/s) <0.55,
loftinnihald 5-6%, sigmál 80-100mm.
Steypa og steypustyrktarstál B500C skv. ÍST EN 1992-1-1, ÍST EN 206, ÍST EN 13670, ÍST 16 og ÍST EN 10080.
Steypuhula á járnum: veggir úti 30mm
veggir inni 20mm
plötur úti 30mm
plötur inni 20mm
bitar 25mm
Meðfram dyrum, gluggum og opum komi 2K12, er nál minnst 600mm. út fyrir brúnir opa.
A: merkir 2#K10c/c500, L=1500mm, í efri og neðri brún plötu.
Hönnun og framkvæmd verksins skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Breytingar			KIRKJUVELLIR 12b	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 568-7775 Veffang: verkfraedistofa.is Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is	H BS | T HS | S M 1:20 Nr. B302
			Burðarvirki veggir og loft 3.hæðar snið	Dags. des.'15
			Áritun aðalhönnuðar: Sigurður Sig	080149-3609