1504361 16.03.2016

Samþykkt þann
06 APR 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Útbrún svala:
2 K12 + U-lykkjur K10 c/c 200

Svalahorn:
Uppspenna 10mm

Útbrún svala:
2 K12 + U-lykkjur K10 c/c 200

Járnalögn skoða:
Sjá teikningu 2501

Forsteyptarsvalir Nr.1
Forsteyptarsvalir Nr.2
Forsteyptarsvalir Nr.4

Lyklamynd

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir, bjöppun á fyllingu og fl.
Gólfkótar í steypuvirki þ.e. steyptum plötum, eru 20mm neðar en endanlegir kótar frágenginnar plötu.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikningar)

ATH !
Öll mál skulu yfirfarin áður en framkvæmdir hefjast.

A
Mkv. 1:20
2 K16
U-lykkjur K10 c/c 250
L=500+180+180+500
240

B
Mkv. 1:20
2 K16
U-lykkjur K10 c/c 250
L=500+180+180+500
Járnagrind plötur
Sjá grunnmynd

Gat í plötu
Rauf í plötu
Nánari um staðsetningu, sjá gatasjám á lagnateikningum.

Eskivellir 11
Hafnarfirði

Burðarvirki:
Plata yfir 4.hæð
Grunnmynd

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kt. 010448-3959
S: 567-5195, johp@simnet.is
Sandgerði Klöpp

Hannað:	PJ	Dagsetning:	26.02.2016
Teiknað:	PJ	MKV:	1:50
Samþykkt aðalhönnuður		Nr. teikningar:	B08.1