A

EI90
EI90
EI90
0101
Iðnaður 117,3 m²
GK= 32,40
EI-60
5.0 m.
0102
11.2 m.
Tengist við núverandi kerfi
ORS
0101
GK= 32,40
EI60
EI60
Stigi 4,4 m²
EI60
EI60
NL
2,5 m²
LR
LR
Skrifstofa
8,5 m²
Ræsting
1,9 m²
Gangur
6,4 m²
BS
EI60
Gangur
8,1 m²
EI-CS30
EI60
Þökkun-Púðar
28,6 m²
Tengist við núverandi kerfi
ORS
EI-CS30
Tengist við núverandi kerfi
EI60
EI60
EI60
EI60
EI-CS30
ORS
ORS
EI60
EI60
ORS
SH1
2480

## Tákn fyrir brunakerfi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stýrnstöð | Stýrnstöð | HS | Hitaskynjari |
| | Bjalla | JRS | Jóniskur reykskynjari |
| | Sírena | HSS | Hitastigulskynjari |
| ORS | Optiskur reykskynjari | | Endamótst. fyrir skynjara |
| HB | Handboði | | Hurðarsegull |

## Tákn fyrir þjófavarnarkerfi

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bjalla | Stýrnstöð | Stýrnstöð |
| | Fjarskiptatengill | | Tengidós á vegg |
| | Tengidós - loft | | Talnaborð |
| SR. | Magnet rofi | | PIR - hreyfiskynjari |
| RBS. | Ríðubrotsskynjari | BA. | Neyðarhnappur |
| VS. | Vatnsskynjari | LR. | Lásarofi |
| AK. | Aðgangskerfi | 360 | Myndavél 360 |

18.07.16 160413

Samþykkt þann 04 ÁGÚ 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÁBALHÖNNUÐUR

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFERILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.




RJR
RAFMAGNSVERKSTÆÐI
JENS OG RÓBERTS

# Viðbygging
Stapahraun 11-12
200 Hafnarfjörður

Raflagnir
Smáspenna í iðnaðarrými
A-teikning

| TEIKNINÚMER | BLAÐSTÆRÐ | HANNAÐ: | JPJ |
|---|---|---|---|
| SH16RL | A1 | TEIKNAÐ: | VI |
| 2016-04-15 - Smáspenna A | | YFIRFARIÐ: | JPJ |

| DAGS. | MÆLIKVARÐI | ÚTGÁFA |
|---|---|---|
| 18-04-2016 | 1:50 | A |

SAMÞYKKT: Jens Pétur Jóhannsson
Kennitala 261154-4209

0 100 200 300 400 500
M 1:50 mm

C:\Users\VI\Bevg\Documents\Vinnsla\RJR-skrá\2016\Teikningar\Teikningar\2016-04-15.dwg