



OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

OPN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A B C D	LOKI	STILL	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OPN	AFKÖST (W)
1.01	1300	500				980			
1.02	600	500				430			
1.03	1300	500				920			
1.04	1000	500				600			
1.05	500	500				300			
1.06	500	500				300			
1						15000	Hitablásari		
2.01	600	500				230			
2.02	1300	500				970			
2.03	1300	500				640			
2.04	1300	500				910			

HEILDARAFKÖST: 21280 W
 R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTYRÐUR BAKRÁSARLOKI
 T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁSARLOKI
 TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTYRÐUR FRAMRÁSARLOKI MED FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OPNI

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
 Sími: 534-8815 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

VHA
 Hannað H.A. Tolknað JSS Samþykkt: Kennitala 301255-4629

SUÐURHELLA 5
 HAFNARFIRÐI
 LAGNIR
 RÚMMYND HITALAGNA

Mkv. 1:50
 Tolkn. nr. 3-1.3
 Verk nr. 15 023

Antun samræmingarhönnuðar / hönnunarsjóvar: Ugfafa Dags: OKT '16