



Lagnir 3. hæð, Grunnmynd 1:50

Samþykkt þann
31 JAN 2017
Byggingarfultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónasson

LykilmyndHitalagnir, Skýringar

Ofnlagin eru 16x2 SH-T-PB með súrefniðskápu
Eingangur skal nota vörkument eftir, og gata skal þess allir hluti kefisins séu
fra sama framleiðanda.
Festigar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibill. Setja skal því
festigar við beygð. Beyguráðus skal ekki vera meiri en 5x pvermál pipu.
Á alla ofna komi sjálvverkar ofnickei stillef og loftskúfur
Prystrofún á lagnum skiptist í tvær ítar.
Fyrri lota er framkvæmd í 1 kist, og er þristingurinn 9 bör prystifall má vera max
0,6 bör á seinni 30 min.

Seinni lota er gerð framkvæmd af fyrri lotu og leikur 2 kist.
þristifall má vera max 0,2 bör

Hialagnir í kyllara og töðréttar að tengigrundum

skulu vera ör svartum sléppum með skröðlunum

tengtökum samsvarandi DIN 2440.

Frágangur lagna skal vera samkví gildandi reglugerðum

Greina að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema anna

se tilgreint a tekningu

Fjárlægð a milli festinga

Notamál Fjárlægð

15-32 mm 2,5 m

40-50 mm 3,0 m

Einauga skal lagnir með 20mm glenerlaðar hölkum.

A alla ofna komi sjálvverkar ofnickei stillef og loftskúfur.

Lagnir skal þristrofða við 6 bör, og skal þristingur standa

anm. 24 tím að neðan

anm. 24 tím að neðan