1407189 18.04.2017.

Samþykkt þann
26 MAY 2017
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA

ÍÞRÓTTAHÚS

TÆKNIRÝMI

Tengingar í tæknirými sjá teikningu M40.011

RISINN

DVERGURINN

Raflagnir – ø63x3,6 PE ídráttarrör
Raflagnir – ø63x3,6 PE ídráttarrör
HF – ø40x3,7 PEX foreinagrað í ø90 hlífðarröri
HB – ø40x3,7 PEX foreinagrað
KN – ø40x3,7 PE
Lögð með HB

Endum lokað. Lagnir verða lagðar að Risanum síðar

Brunaslanga
L=40 m
Lögn að BRS DN32
lögð og einangruð með HB
DN25
QN001
DN25
+AL001
Sía
DN15
Strengloki DN10
stilltur á 0,02 l/s

V:\06\06127\teikn\+M\M40.010-B.dwg

BATTERÍÐ

VERKÍS
www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT: Kt. 090254-2459 Guðmundur Árnundsson

B	2017.03.21	Stærðir lagna og fl.	ÆÆ	ÆÆ	SHH GA
A	2014.12.15	Verkteikning	ÆÆ	ÆÆ	SHH GA
ÚTG	DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN	RÝNT SAMÞ

KAPLAKRIKI-DVERGURINN
ÍÞRÓTTAHÚS
Hita- og neysluvatnslagnir - Grunnmynd

VERKFANG 06127 TEIKNING M40.010 B

© Öll afnot og eftirlíkingar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda