


Loftræsilaðnir, Rúmmýnd, 1:50

Loftræsilaðnir Skýringar

Blásarar tengjast með mjúktengi.
 Loftræsilaðnir skulu vera hringlaga úr heitinkhúðuðu stáli, plötubrútt = 0.5 mm.
 Samsetningafitings skal vera með EPDM gúmmihringir.
 Útsögeventilator skulu vera með keilu til magnstillingar og hjólaeyfingu.
 Hjólaeyfa skal smíða úr heitinkhúðuðu stáli sömu erfiðisþykkt og stöklar. Einangrun til hljóðsögs skal vera steinútlarplötur 70 kg/m³ með álímdum dúk.

Samþykkt þann
 22. Jan. 2018
 Byggingafráttáminn / [Signature]

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 11 Hafnarförð Sími: 555-4008, 861-8661 Netfang: sveinhi@smnet.is	Staður Einivellir 1 Hafnarförd Skýring Loftræsilaðnir, Rúmmýnd
Hannað / Teiknað 	Kvarði 1:50 Dagsetning 5.1.18 Verki. 12-16 Teikn.nr. 2-09

Sveinbjörn Hinriksson