Samþykkt þann
04. JÚNÍ 2018
Byggingarfulltrúi Hafnarfirði

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. B

ÞN / SF

0102 GEYMSLA

LR VS LR LR HL HL LR ÞS ÞS VS

0103 SALERNI

Tengikista Neysluvatn

UNDIRSTÖÐUR

Lögn undir botnplötu í fyllingu

20mm heitt neysluvatn
20mm kalt neysluvatn

0104 VERKSTÆÐI 1
GK: 4,20m

Ísteypt járn fyrir jarðtengingu vegna rafsuðu.

UNDIRSTÖÐUR

0105 VERKSTÆÐI 2
GK: 4,20m

GÖLFRENNA GK: 4,145m

Brunnur 1000mm Stálrör BK: 3,00m Til þess að skipta út stýri á bátum.

GÖLFRENNA

20mm kalt neysluvatn
20mm heitt neysluvatn

Undir botnplötu í fyllingu

30 m

EV/UV

0106 SKRIFSTOFUR

NEYSLUVATN
INNTAKSGRYFJA
BRUNASLÖNGUR
FRÁRENNSLI

PEH 50mm undir botnplötu
Ofan botnplötu skal nota heitgalvanhúðaða stállögn.

GK: 4,16m

INNTÖK HEITT OG KALT
TENGIST NÚVERANDI GÖTULÖGN

A

GRUNNMYND Mkv 1 / 100

2018.04.26 HÚSBREIDD Í 20,08M Í 19,40M
LEIÐRÉTTINGU BREYTT

ÓSEYRARBRAUT 29. HAFNARFIRÐI.

'OSEYRARBRAUT 29. MHL 02.

NEYSLUVATNSLAGIR, BRUNASLÖNGUR. L-2-B.

HANNAÐ : SK TEIKNAÐ : SK DAGS : 2018.03.30. MKV : 1:50 VERK NR.

TEIKNISTOFA

SVEINN KARLSSON TÆKNIFRÆÐINGUR FTÍ
HRAUNBRÚN 12 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005 NETF. SVEINN@SIMNET.IS KT.131247-2069

2018.03.31.