

# O F N A T A F L A dT = 40°C

**VERK: drangaskarð 10 íbúð 202**

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG.		LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
			A B	C D						
20201	1100	600					760			
20202	2400	400					1800			
20203	1100	400					760			
20204	1600	600					900			
20205	500	740					273		handklæðaofn	
20206	1600	600					880			
20207	1600	600					880			
20208	600	600					450			
20209	600	600					600			

**HEILDARAFKÖST: 7303 W**

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI  
 T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI  
 TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA  
 LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

# O F N A T A F L A dT = 40°C

**VERK: drangaskarð 10 íbúð 201**

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG.		LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
			A B	C D						
20201	600	600					450			
20202	600	600					600			
20203	1100	400					760			
20204	2400	400					1800			
20205	1100	400					880			
20206	1600	600					880			
20207	500	740					273			
20208	1600	600					450			
20209	1600	600					600			

**HEILDARAFKÖST: 6693 W**

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI  
 T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI  
 TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA  
 LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

Samþykkt þann  
25. Júní 2018  
Byggingafulltrúnaður HAFNARFIRÐI

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.  
 Síðumúli 13, 108 Reykjavík  
 Sími: 695-4337  
 e-mail: ivar@vha.is  
 www.vha.is  
 Kennitala: 540212-2790

Hánnad I.H. / Teiknad I.H. / Samþykkt: *Ivar Hauksson*  
 Kennitala 110383-5339

**DRANGASKARÐ 10**  
 HAFNARFIRÐI  
 LAGNIR  
 OFNATAFLA 2.HÆÐ

Mál: 1:50 / Teikn. nr. 3-2.2 / Verk nr. 1444

Áritun byggisráðgjafar / hönnuðar / hönnuðar / Útgáfa Daga  
 Kári Eiríksson - Árníelfi FAL - kt. 112335-4059 A MAÍ '18