

OFNATAFLA dT = 40°C

VERK: drangaskarð 10 íbúð 103

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
10301	400	600				293			
10302	2400	400				2200			
10303	1100	400				1000			
10304	1100	400				1000			
10305	500	740				270		handklæðaofn	
10306	600	600				600			

HEILDARAFKÖST:

5363 W

- R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA
LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

OFNATAFLA dT = 40°C

VERK: drangaskarð 10 íbúð 102

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
10201	600	600				450			
10202	600	600				600			
10203	600	400				600			
10204	1100	400				1100			
10205	1100	400				1100			
10206	1100	600				1100			
10207	800	600				850			
10208	1000	600				1200			
10209	500	740				273		handklæðaofn	

HEILDARAFKÖST:

7273 W

- R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA
LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

OFNATAFLA dT = 40°C

VERK: drangaskarð 10 íbúð 101

OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
10101	600	600				600			
10102	600	400				600			
10103	2400	400				1800			
10104	1100	400				760			
10105	1100	600				880			
10106	1100	600				880			
10107	1100	600				910			
10108	500	740				273		handklæðaofn	
10109	600	600				450			

HEILDARAFKÖST:

7153 W

- R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA
LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.

Stóumúli 13, 108 Reykjavík
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannad I.H. / Telknað I.H. / Samþykkt: *Ivar Hauksson* / Kennitala 110383-5339

DRANGASKARÐ 10

HAFNARFIRÐI

LAGNIR

OFNATAFLA 1.HÆÐ

Mök. 1:50

Telkn. nr. 3-1.2

Verk nr. 1444

Áritun: Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt. 071165-4059 / Daga: MAÍ 18