LOFTRÆSING - 1.HÆÐ - HLUTI 4

SNIÐ F-F
L603

SNIÐ F-F
L603

BRUNNUR FYRIR AÐGENGI TIL ÞRIFAR Á ÚTSOGSLÖGN Í JÖRÐU Í KERFI 362.06

AÐ ÞAKBLÁSARA FYRIR ELDHÚS, KERFI 362.06

SNIÐ A-A
L601

SNIÐ A-A
L601

139
Frystigeymsla
Not Enclosed

140
Forrými
Not Enclosed
+/- 100 m³/h

138
Kæligeymsla 4-6°C
Not Enclosed

137
Kæligeymsla 0°C
Not Enclosed

134
Rannsókn - Blautvinna
Not Enclosed
+/- 500 m³/h

135
Rannsókn - Blautvinna
+/-150 m³/hlosed

136
Rannsókn - Blautvinna
Not Enclosed
+/- 200 m³/h

IR17
100 m³/h

HG03-125
LKR-900

SL01-125
IRIS

ø125 NB=3238
EING=0 mm

ÚR01-125
100 m³/h

IR11-160-200
150 m³/h

IR11-160-200
200 m³/h

ø160 NB=3220
EING=0 mm

362.02 Útsog - Blautvinna
SMS.501

HG04-160
LKR-600

ø160 NB=3569
EING=0 mm

ø250 NB=3175
EING=0 mm

HG05-160
LKR-900

ÚR02-160
75 m³/h

ÚR16-160
200 m³/h

SL02-160
DRU

HG11-250
LKR-900

ÚR20-250-317
500 m³/h

IR10-125-160
120 m³/h

SL02-250
DRU

ø250 NB=3275
EING=25 mm

ø200 NB=3300
EING=25 mm

360.001 Innbl.
FL5.135.01

ø315 NB=3711
EING=25 mm

ø315 NB=3568
EING=0 mm

360.001 Innbl.
HE4.135.01

HG13-315
LKR-900

IR11-160-200
190 m³/h

IR11-160-200
190 m³/h

Samþykkt þann
05 MAR 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER	DAGS	SKÝRINGAR	MERKI
A	15.12.18	VINNUTEIKNING	GHJ

ÁBYRGÐ ÁDALHÖNNUÐAR:
Kt. 110457 2969

BATTERÍIÐ ARKITEKTAR

LAGNAVIT
ÞJÓTTUSEL 2, 109 REYKJAVÍK
SÍMI: +354 697 4543
NETFANG: lagnavit@lagnavit.is

VERK:
Fornubúðir ehf.

HLUTI: FORNUBÚÐIR 5 - 220 HAFNARFIRÐI
VIÐBYGGING
LOFTRÆSING 1.HÆÐ HLUTI 4

NR. TEIKNINGAR: L104

HANNAÐ	TEIKNAÐ	SAMÞYKKT	MKVARDI
GHJ	GHJ	GI	1:50

DAGS ÁBYRGÐAR: 22.01.2019
ÁBYRGÐARMAÐUR HÖNNUÐAR: Garðar Ingþórsson 100259-3619
Stærð: A1
ÁBYRGÐ HÖNNUÐAR:
ÚTGÁFA: A