05.04.19/1901224

Samþykkt þann
05 APR 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Sortering
142,2 m²

Gólfkóti: 28,80

Pressun - pökkun
161,4 m²

0101

0102

Veggblásari
60 l/s við 80Pa

Útirist
Ø160

UV1-125
-/60

F1-Ø160
Einagrun 50 mm
Rakasperra

Útloftsventill Ø 160
~300 yfir gólfi

Lyftari - Hleðsla
13,2 m²

Loftpressa
6,2 m²

Glerskúffa
37,4 m²

Búnaður settur upp 5900 ofan gólfplötu

F1-Ø 315

Útsogsrist
Net Ø 315 # 4 mm
-/450

Tenging við núv. kastloftsventil

Hljóðdeyfir
Ø315x900

Útsogsblásari
450 l/s við 180 Pa

Stillispjald Ø 125
Gataplata í milliloft
-/60

Stillispjald Ø 125
Gataplata í milliloft
-/100

Stillispjald Ø 125
Gataplata í milliloft
-/60

UV1-125
-/60

Veggblásari
60 l/s við 80Pa

UV1-100
-/15

Ræsting
2,2 m²

F1-Ø 100
F1-Ø 125

F1-Ø 125

Snt.
2,1 m²

Ræ./þvo.
4,5 m²

UV1-125
-/25

Geymsla
2,2 m²

Stúka
6,6 m²

F1-Ø 250

Stillispjald Ø 200
2xGataplata í milliloft
-/150

Gangur
11,6 m²

F1-Ø 250

Veggrist Ø 160
~200 yfir gólfi

Grind

Hljóðdeyfir
Ø315x900

Veggblásari
530 l/s við 200Pa

Útirist
Ø160

Móttaka
47,3 m²

F1-400x400
Einagrun 50 mm
Rakasperra
EU5 sía #550x400
Lúga fyrir síu
Demering Ø15

Mótorloka Ø400
Net #4mm í opi

Gólfkóti: 28,80

F1-Ø 315
F1-Ø 250

F1-Ø 125

F1-Ø 200

B

Loftsía í kassa
Sía EU5

F1-Ø160
Einagrun 50 mm
Rakasperra

Kaffistofa
13,8 m²

Búnh.m.m.
14,1 m²

A

Útloftsrist
400x400

Rennihurð

0103

Skýli
6,5 m²
Nýbygging

Stillispjald Ø 125
Gataplata í milliloft
-/60

Stillispjald Ø 125
Gataplata í milliloft
-/60

19

G

Mótorloka Ø400
Net #4mm í opi

Rör

F1-400x400
Einagrun 50 mm
Rakasperra
EU5 sía #550x400
Lúga fyrir síu
Demering Ø15

Útloftsrist
400x400

Snið A--

F1-Ø 315
F1-Ø 200
Lok-Ø 315

F1-Ø160
Einagrun 50 mm
Rakasperra

Veggblásari
530 l/s við 200Pa

Hljóðdeyfir
Ø315x900

Útirist
Ø160

Loftsía í kassa
Sía EU5

Snið B--

Skýringar

Öll mál eru í mm
Loftmagn er í lítrum á sek.

F1 táknar loftstokk úr galv.stáli
Spíralvalsaðir stokkar eru sýndir með miðlínu
UD1- táknar útsogsventil með stillanlegri keilu

Blásarar skulu vera með hraðastillanlegum mótor og hraðastillir skal fylgja
Mótorloku í útloftsstokk skal stýrt af hitanema í útiloftsi sem lokar við innstillt gildi
Varmaeinangrun á stokk er 50 mm steinull með þéttri plasthúð utanvert
Hljóðdeyfar skulu vera með amk. 50 mm steinullar einangrun
Stillispjöld í milliloftí eru handvirk
Útloftsristar eru með skordýraþéttu virneti #4 mm

Áritun aðalhönnuðar

BREYTING	FJÖLDI	BREYTT	DAGSETNING	UNDIRSKRIFT

VERKHEITI:
Skútahraun 11
Hafnarfirði

Endurvinnslan
Loftræsilagnir
Grunnmynd, snið

Rafn Guðmundsson tfr
310845-7019
Bárugata 30 A, 101 Reykjavík
Sími: 692 28 65
Netfang: rafng@centrum.is

Skali 1:50

DAGSETNING	UNDIRSKRIFT	TEIKNING NR.	BREYT.
29.03.19		LR-01	