


Sampykkt þann
05 JUL 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson



ATH
Teikning er útféin í lit og skal notuó í lit
til þess að hönnun komist til skila.

Almennar skýringar


- Almennar skýringar við hitakerfi, sjá teikningu 300.
- Listi yfir slaufur sjá teikningu 340
- Kerfismynd hitakerfis, sjá sjórteikningu af kerfismynd

DN-mál eru lágmarks innanmál lagna.
Framrás (túr) Gólfhitalagnir
Bakrás (retúr) Gólfhitalagnir

HK - NNN eru hitakistur þar sem NNN visar til númers kistu.

Gólfhitaslaufur

Númer slaufu	Lengd
141	89 m
142	88 m
143	69 m
144	69 m
145	80 m
146	84 m
157	76 m
158	76 m
630 m	



B	Slaufum breytt	SG	10.05.2019
A	Verkeikning	SG	05.03.2019
Útg.	Breyting	Hönnuður	Daga


Verkeikning

Fjarðargata 13-15
220 Hafnarfjörður
Sími: 565-5840
www.strendingur.is
strendingur@strendingur.is

Í samráði við aðaluppdrátt frá: Batteríó ehf
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 18.01.2019 Útgáfa 01

Hönnuður: Sigurður Guðmundsson kt. 191063/599

Hönnunarráðgjafi/Úppdráttgjafi: *[Signature]*
kt. 1104592489



Fornubúðir 5, Hafnarfirði

Hitalögn - 1. hæð 4/4

Teiknað / Hannað:	Daga:
JW/SG	05. mars 2019
Kvarð:	Útgáfa: Nr. teikningar: Staðb.
1 : 50	B 313 A1

