SÓLVANGUR NÝBYGGING

HURÐARSKRÁ

ÚTGÁFA 7

ÚTGÁFA 7	Heil herbergis nr.	Hurðar númer	Smástærð		Gat mið		Al skrá/opn	Hvelfing opnað	Afgangur	Hvað á afgang	Opnun	Gerð hurðar	Fráslag	Fall á gráslag	Hurðar hvítun (standard í grátt, annars sérstakt)	Hurðar litur (standard í grátt, annars sérstakt)	Hurðar hurð, gluggi, karmur, klæðning (standard í grátt, annars sérstakt)	Á segli	Hurðar pumpa	Dyrugrip, gler	Hljóðkröfur	Eldvörn	Athugasemdir
Kóði			Breidd	Hæð	Breidd	Hæð																	
K-0001	Eldhús/mt	H08-V	1490	2190	1500	2200	A-410	HA	Lyklil		H	H	1						2			1	R w ≥ 30 dB	EI60 C5	Massiv hurðarblað, manna miað
K-0002	Baðsvalir	H09-VH	1490	2190	1490	2200	A-411	HA	Lyklil		H	H	1	1					2			1	R w ≥ 35 dB	E 60-C5S	Hljóðeinangrað hurð milli
K-0003	Hlaðsvalir/mt	H09-VH	1490	2190	1490	2200	A-411	HA	Lyklil		H	H	1	1					2			1	R w ≥ 35 dB	E 60-C5S	Hljóðeinangrað hurð milli
K-0004	Almenn geymsla	H09-VH	1490	2190	1490	2200	A-411	HA	Lyklil		H	H	1	1					2			1	R w ≥ 30 dB	E 30-C5S	Hljóðeinangrað hurð milli
K-0005	Hjólaðstaða	H09-VH	1490	2190	1490	2200	A-411	HA	Lyklil		H	H	1	1					2			1	R w ≥ 30 dB	E 30-C5S	Hljóðeinangrað hurð milli
K-0006	Stigningsherbergi	H09-V	1200	2190	1090	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1	1						2			1	R w ≥ 35 dB	E 60-C5S	
K-0007	Vs. tuð	H03-H	1030	2190	1090	2200	A-410	HA			H	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
K-0007	Meðhöndlunarherb.	H03-H	1030	2190	1090	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 35 dB	E 30-C5S	
K-0008	Meðhöndlunarherb.	H03-V	1030	2190	1090	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 35 dB	E 30-C5S	
K-0008.0009	Meðhöndlunarherb.	H03	2x880	2190			A-410																R w ≥ 40 dB	E 30	
K-0009.0008	Meðhöndlunarherb.	H04 / H03	1000	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	H	1	1					2			1	R w ≥ 35 dB	E 30-C5S	Með zterri - Öryggisgler
K-0009	Hreyfisalur	H03-VH	1030	2190	1090	2200	A-411	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 40 dB	E 60	
	Hreyfisalur	G13	1030	2190	-	2200	A-411					1										1	R w ≥ 40 dB	E 30	
	Hreyfisalur	H09-VH	1030	2190	-	2200	A-411				H	1							2			1	R w ≥ 40 dB	E 30	
	Lagnaðarsvæði tækjas	H10-VH	1030	2190	-	2200	A-411	HA	Lyklil		H/VH	1							2			1	R w ≥ 40 dB	E 30	Aðgr hurð fjarlæsanleg
	Hreyfisalur	G09	1030	2190	-	2200	A-411					1										1	R w ≥ 40 dB	E 30	
	Hreyfisalur	G10	1030	2190	-	2200	A-411					1										1	R w ≥ 40 dB	E 30	
	Hreyfisalur	G11	1030	2190	-	2200	A-411					1										1	R w ≥ 40 dB	E 30	Öryggisgler
	Hreyfisalur / stigaherbergi	S12/S09/H10	1440/1	2190	-	2200	A-411	HA				1										1	R w ≥ 40 dB	E 30	Öryggisgler
G-0002	Varaspennistöð	H06-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1	1						2				R w ≥ 30 dB		Stálhurð
G-0004	Vs. f. sp	H03-H	1030	2190	1090	2200	A-410	HA			H	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
G-0005	Vs. Gestir	H06-V	890	2190	890	2200	A-410	HA			V	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
	Hreyfisalur / stigaherbergi	S12/S09/H10	1440/1	2190	-	2200	A-411	HA	Lyklil			1										1	R w ≥ 40 dB	E 30	Öryggisgler
G-0002	Varaspennistöð	H06-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1	1						2				R w ≥ 30 dB		Stálhurð
G-0004	Vs. f. sp	H03-H	1030	2190	1090	2200	A-410	HA			H	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
G-0005	Vs. Gestir	H06-V	890	2190	890	2200	A-410	HA			V	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
G-0002	Hurð að tæknigarði	H14	2490	2590	2500	2600	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB	E30 C5	push pad neyðaropnun.
G-0002	Hurð að tæknigarði	H14	2490	2590	2519	2529	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB	E30 C5	Raflæsing, tengsl frá stigum. Takki frá tenggangi, fastur frekl rlaður, push pad neyðaropnun.
G-0009	Hurð að tæknigarði	H14	2490	2590	2519	2529	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB		Rafl læsing, tengsl frá stigum. Takki frá tenggangi, fastur frekl rlaður, push pad neyðaropnun.
G-0002.R	Hurð að tæknigarði	H14	2490	2590	2519	2529	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB		Rafl læsing, tengsl frá stigum. Takki frá tenggangi, fastur frekl rlaður, push pad neyðaropnun.
G-0008	Hurð að skjalahúsi	H05	2990	2510	3011	2520	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 30 dB	E30 C5	Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús. Fastuhlíeri rlaður.
G-0008	Hurð að tæknigarði	H14	2490	2590	2519	2529	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB	E30 C5	Rafl læsing, tengsl frá stigum. Takki frá tenggangi, fastur frekl rlaður, push pad neyðaropnun.
G-0009	Hurð að tæknigarði	H14	2490	2590	2519	2529	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB		Rafl læsing, tengsl frá stigum. Takki frá tenggangi, fastur frekl rlaður, push pad neyðaropnun.
G-0002.R	Hurð að geymsluvél	H03-V	1030	2190	1090	2200	A-410	HA			V	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
G-0005.R	Hurð að skjalahúsi	H14	2490	2590	2519	2529	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1					2	1		1	R w ≥ 20 dB	E30 C5	Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús. Fastuhlíeri rlaður.
G-0011	Burðargrind	H08-H	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB	E 60-C5S	Stálhurð

L1-L1-E0																									
A-0101	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0101.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0102	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0102.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0103	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0103.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0104	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0104.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0105	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0105.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0106	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0106.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0107	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0107.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0108	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0108.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0109	Vinnurými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0109.b	Vinnurými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0110	Vinnurými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0110.b	Vinnurými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0111	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0111.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0112	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
A-0112.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
A-0113	Innfeðarrými	H04	1980	2510	2000	2520	A-410	HA	Aðgangsst.		H/V	1		1			1		2	1		1	R w ≥ 30 dB	E30 C5	Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús.
B-0113.b	Skot	H03-H	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		
B-0114.b	Þvottahús	H03-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		
B-0102.R	Geymsla	H03-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	H	1	1					2			1	R w ≥ 30 dB		
B-0102.R	Skrifstofa	G15	1440	2519		2200	A-411																		Öryggisgler
B-0103	Vs. Fatl	H03-H	1030	2190	1090	2200	A-410	HA			H	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
B-0104	Vs. Gestir	H03-V	890	2190	890	2200	A-410	HA			V	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
B-0107	Hurð að skjalahúsi	H05	2990	2510	3011	2520	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1			1		2	1		1	R w ≥ 30 dB	E30 C5	Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús. Fastuhlíeri rlaður.
B-0106	Hurð að niðr. Stöv.	H07-VH	1804	2190	1825	2200	A-411	HA	Aðgangsst.		V/H	1		1			1		2	2		E30-C5			Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús. Fastuhlíeri rlaður.

A-1+E0																									
C-0001	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0001.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0002	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0002.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0003	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0003.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0004	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0004.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0005	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0005.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0006	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0006.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0007	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0007.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0008	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0008.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0009	Matsalur	H10-VH	1780	2190	1800	2200	A-432	HA	Lyklil		H/V	1	1	1					2				R w ≥ 35 dB	E30 C5	Hurð leyfist þó hún hafist ekki að innan á annan hátt en handfang á
C-0009.b	Matsalur	H10-VH	1780	2190	1800	2200	A-432	HA	Lyklil		H/V	1	1	1					2				R w ≥ 35 dB	E30 C5	Hurð leyfist þó hún hafist ekki að innan á annan hátt en handfang á
C-0010	Starfsaðstaða	H03-H	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E30 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0010.b	Starfsaðstaða	H03-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Aðgangsstýring		V	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		Talnaás að utan.
C-0010.b	Vs. Starfsmenn	H03-H	1030	2190	1090	2200	A-410	HA			H	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
C-0011	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0011.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0012	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0012.b	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0013	Innfeðarrými	H04	1980	2510	2000	2520	A-410	HA	Aðgangsst.		H/V	1		1			1		2	1		1	R w ≥ 30 dB	E30 C5	Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús.
C-0013.b	Skot	H03-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		
C-0014.b	Þvottahús	H03-H	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		
C-0101.a	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA			H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0101.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0102	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0102.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0103	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0103.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0104	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0104.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0105	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0105.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0106	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0106.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0107	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0107.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0108	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0108.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0109	Matsalur	H10-VH	1780	2190	1800	2200	A-432	HA	Lyklil		H/V	1	1	1					2				R w ≥ 35 dB	C30-C5	Hurð leyfist þó hún hafist ekki að innan á annan hátt en handfang á
C-0109.b	Matsalur	H10-VH	1780	2190	1800	2200	A-432	HA	Lyklil		H/V	1	1	1					2				R w ≥ 35 dB	C30-C5	Hurð leyfist þó hún hafist ekki að innan á annan hátt en handfang á
C-0110	Starfsaðstaða	H03-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Aðgangsstýring		V	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		Talnaás að utan.
C-0110.b	Vs. Starfsmenn	H03-V	890	2190	890	2200	A-410	HA			V	1		1					2			1			WC læsing m. Lásmerkingum
C-0111	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0111.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0112	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
C-0112.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
C-0113	Innfeðarrými	H04	1980	2510	2000	2520	A-410	HA	Aðgangsst.		H/V	1		1			1		2	1		1	R w ≥ 30 dB	E30 C5	Rafmagnslæsing, talnaás frá stigahúsi, einn takki frá tenggangi, push-pad neyðaropnun af I stigahús.
C-0113.b	Skot	H03-V	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		
C-0114.b	Þvottahús	H03-H	1030	2190	1050	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 30 dB		
C-0101.b	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0101.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0102	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0102.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0103	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0103.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0104	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0104.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0105	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0105.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0106	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		V	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0106.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0107	Einstaklingsrými	H01-H	1130	2190	1150	2200	A-410	HA	Lyklil		H	1		1					2			1	R w ≥ 37 dB	E60 C5S	Svingfrí/se hurðarpumpa
D-0107.c	Einstaklingsrými	H02	1030	2450	1000	2460	A-411	HA				1		1	2		1								GEZE-rennibraut, stoppari í braut
D-0108	Einstaklingsrými	H01-V	1130	2190	1150