

Samþykkt þann
27 NOV 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjöi
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR:

Allar málsetningar eru í mm

Stál 235JR eða betra skv. ÍST EN 10025:2004
Stál í stálvirki og festingar er heitzinkhúðað (tæringarflokkur 4 skv. BR.)
Ef ekki er annars getið á teikningum er lágmarks stærð (a) kverksuðu ≥3mm
Boltar, rær og skinnur eru minnst í styrkleikaflokki 8.8 og heitzinkhúðað.

Grauta skal undir súlufætur með Velosit NG 512 eða sambærilegu efni.

Teikning er afrit af teikningu DS Stálkonstruktion fyrir stálburðarvirki í efnisgeymslu Hlaðbæ Colas sem reisa á við Gullhellu 1 í Hafnarfirði.
Hönnun og útreikningar frá framleiðenda hafa verið yfirfarin og staðfest að notað hafi verið rétt grunngildi snjó-, vind- og jarðskjálftaálags fyrir Hafnarfjörð.
Staðfest er að færslur eru innan leyfðra marka fyrir iðnaðarhúsnæði í C-klassa skv. grein 8.2.5. gr. í byggingarreglugerð (*nr. 112/2012*).

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMÞ.
01	31.10.2019	BYGGINGARTEIKNING	AMS	JM	AMS
02	14.11.2019	TEXTI ÍSLENSKAÐUR	AMS	JM	AMS

DAGS. UNDIRSKRIFTAR	ÁÐALHÖNNUÐUR F.H. MANNVITS (NAFN OG KT.)
14.11.2019	MANNVIT hf. Andri Martin Sigurðsson Kt. 170583-4429 AMS
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)
14.11.2019	MANNVIT hf. Andri Martin Sigurðsson Kt. 170583-4429 AMS

BYGGT Á AÐALUPPDRÁTTUM - DAGS.: 29.10.2019 - ÚTGÁFA: 03

HLAÐBÆR COLAS

HÖNNUÐUR

MANNVIT
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

HEITI VERKS
HC EFNISGEYMSLA
GULLHELLA 1
221 - HAFNARFJÖRÐUR

HEITI TEIKNINGAR
BURÐARVIRKI:
GRUNNMYND
BOLTASETNING

FRUMÚTGÁFA	MKV.	STÆRÐ
31.10.2019	ÁN KVARÐA	A1

VERKNÚMER	VERKHLUTI	TEIKNINGANÚMER	ÚTGÁFA
7.031.285	V33	SDR-0203	02

PRENTAÐ: fimmtudagur, 14. nóvember 2019 14:07:01
TÖLVUSKRÁ: S:\7-vm\031Stost\285 - Malbikunarstöð-HC-Kapelluhraun-Hönnun\11-TEIKNINGAR\V33-Efnisgeymsla\03-Teikning\Burðarvirki\Stálteikningar\STÁLTEIKNINGAR Í RAMMA\7031285-V33-SDR-0203.dwg